



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
Rejon w Nowym Tomyślu**

Nowy Tomyśl, 10-02-2026 r.

OPO.Z-17.2431.2.2026.HJ

Wszyscy Wykonawcy

Dot. Postępowania na usługi serwisowe w zakresie przeglądu i naprawy urządzeń klimatyzacji dla Rejonu w Nowym Tomyślu

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego z pytaniami w przedmiotowym postępowaniu, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

1. Data produkcji oraz data instalacji wymienionych urządzeń.

Odpowiedź:

Urządzenia chłodzące wchodzące w zestaw instalacji klimatyzacji wyprodukowane zostały w czerwcu 2020 roku natomiast montaż instalacji nastąpił w listopadzie 2020 roku.

Pytanie:

2. Miejsce instalacji agregatów oraz sposób dostępu do nich (np. na płaskim dachu dostęp przez wyłaz dachowy lub ściana północna wysokość od ziemi 7 m potrzebna zwyżka z powodu zabudowy garażowej), mile widziane zdjęcia.

Odpowiedź:

Agregaty klimatyzacyjny obsługujące jednostki wewnętrzne zlokalizowane na parterze oraz w serwerowni zamontowane zostały na elewacji budynku administracyjnego i jest do nich bezpośredni dostęp z ziemi oraz z drabiny, co obrazuje fotografia nr 1.

Agregat klimatyzacyjny obsługujący jednostki wewnętrzne zlokalizowane na piętrze zamontowany został na elewacji budynku administracyjnego. Dostęp do niego jest z dachu poprzez wyłaz dachowy i drabinę lub poprzez zewnętrzną drabinę, co obrazuje fotografia nr 2 i 3.



Fotografia nr 1



Fotografia nr 2



Fotografia nr 3

Pytanie:

3. W opisie przedmiotu jest informacja, że należy wykonać minimum 1 przegląd w ciągu roku czyli w sumie dwa na cały okres trwania umowy a w kosztorysie ofertowym ilość przeglądów wskazuje na 4 w ciągu trwania umowy, proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Dokonano modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie jak niżej:

Dokonano zmiany w pkt. 1. w dziale II. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:

Brzmienie przed modyfikacją:

„II. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:

1. Przeglądy serwisowe urządzeń i instalacji klimatyzacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmować będą:
.....”

Brzmienie po modyfikacji:

„II. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:

1. Przeglądy serwisowe urządzeń i instalacji klimatyzacji obejmować będą:

.....”

Zmieniony Opis Przedmiot Zamówienia umieszczono na stronie.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem

Anna Rybicka

Zastępca Kierownika Rejonu

Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji.

Sprawę prowadzi:

Honorata Janowska, Główny Specjalista, e-mail: hjanowska@gddkia.gov.pl