

21
21.06.2021
Clen

Kłodzko, dnia 11 czerwca 2021 r.

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Kłodzku

Wpł. 17-06-2021

L.dz. 2424 -
zał. -
podpis.....

Szanowny Pan
Bryg. Mgr Rafał Chorzewski
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

W zakresie Państwa zapytania dot. zapisu §12 pkt. 8 lit. b (obecnie §12 pkt. 7 lit b uchwały) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Kłodzku uprzejmie wyjaśnia, iż ograniczenie 100kW określone w przepisie dotyczy jedynie paliw i odnawialnych źródeł energii w nowoprojektowanych instalacjach do **wytwarzania** energii.

Należy zatem uznać, iż projektowane przez Państwa rozwiązanie dotyczące zapewnienia w planowanej inwestycji budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zapotrzebowania na ciepło dla budynku na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie c.w.u na poziomie 250kW w ramach **instalacji kotłowni gazowej** nie będzie kolidować z zapisami ww. projektu planu. Do Państwa inwestycji zastosowanie będzie miał §12 pkt 6, lub też §12 pkt. 7 lit. a uchwały).

Jednocześnie informuję, iż w dniu 27 maja 2021 r. Rada Miejska w Kłodzku podjęła uchwałę XXXII/288/2021 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku.”

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym
i Planowania Przestrzennego
Bogumiła Bahranowska