



Radom 20.02.2025r.

HKN.903.144.2025

HKN.N.146.2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2024r.
wydana dla wodociągu publicznego w Podgajku gm. Przytyk

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Podgajku gm. Przytyk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził obecność bakterii grupy coli, nieakceptowalnego zapachu wody oraz podwyższonego wskaźnika mętności.

W odniesieniu do dwukrotnie stwierdzonej obecności bakterii grupy coli PPIS w Radomiu w pierwszym przypadku wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, które zostało umorzone po podjęciu skutecznych działań naprawczych i otrzymaniu pozytywnych wyników badań wody. Prawdopodobną przyczyną wystąpienia skażenia były prowadzone prace remontowe w obiekcie, w którym zlokalizowany jest punkt zgodności. W drugim przypadku po stwierdzeniu pojedynczych kolonii bakterii grupy coli PPIS w Radomiu wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Wdrożone działania naprawcze polegające na dezynfekcji oraz płukaniu sieci spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Po otrzymaniu prawidłowych wyników badań próbek wody PPIS w Radomiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi, a tym samym spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Mieszkańcy na bieżąco byli informowani o jakości wody za pomocą stosownych komunikatów oraz okresowych ocen jakości wody.

Podwyższony wskaźnik mętności wystąpił jednorazowo miał charakter krótkotrwały i miejscowy. Podjęte przez zarządzającego wodociągiem działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. W odniesieniu do pojawiającego się w II półroczu 2024r. w dwóch punktach monitoringowych nieakceptowalnego zapachu podejmowane

doraźne działania naprawcze nie przyniosły trwałej poprawy jakości wody. Utrzymująca się cyklicznie nieprawidłowość nie wpływa znacząco na bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów. Ostatnie wyniki z grudnia również nie wykazały poprawy w tym zakresie. W związku z powyższym kontrolne badania zostały wykonane w styczniu 2025r. i nie wykazały nieprawidłowości.

Badania prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B określonym w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Próbki wody pobierano w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody z wyznaczonych punktów zgodności usytuowanych na sieci wodociągowej.

W 2024r. nie zarejestrowano zgłoszeń interwencyjnych od konsumentów dot. złej jakości wody.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o.
Słowików 100, 26-650 Przytyk
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu

Jolanta Wolszczak