Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu

PSHK.9020.33.4.2026
Mielec, 2026-11-02

KOMUNIKAT Nr 1/2026 **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu** z dnia 02.11.2026 r. w sprawie niezgodności z wartością parametryczną żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu sieciowego Padew Narodowa zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Babule, Domacyny, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Wojków, Zachwiejów, Zaduszniki, Zarównie, Rożniaty- budynki mieszkalne od nr 1 do nr 111, nr 118 i od 120 do 121.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu informuje, że w badaniach próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w punkcie zgodności: Vita-Spes Hospicjum Stacjonarne Babule 37, stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody pochodzącej z wodociągu sieciowego Padew Narodowa, w związku z ponadnormatywną zawartością żelaza. Zawartość żelaza w punkcie poboru próbki wody, w którym stwierdzono niezgodność wynosiła >400 µg/l, a tym samym przekraczała dopuszczalną wartość parametryczną wynoszącą 200 µg/l.

Ponadnormatywna zawartość żelaza stwierdzona w wodzie wodociągowej nie stwarza zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Jednak związki żelaza pogarszają organoleptyczną jakość wody, powodując wzrost jej barwy, mętności, smaku i zapachu. Mogą też powodować pozostawianie przebarwień na pranych tkaninach, urządzeniach sanitarnych oraz innych powierzchniach mających kontakt z wodą.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Woda może być wykorzystywana przez konsumentów bez ograniczeń do celów spożywczych, picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, kąpieli, prania, zmywania powierzchni i pozostałych celów bytowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu ustalił czasowo dopuszczalną wartość parametryczną żelaza na poziomie nieprzekraczającym 700 µg/l.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
ul. Skłodowskiej-Curie 8 | 39-300 Mielec
+48 17 586 30 21
adres e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-99425-41884-GWJFI-21

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej ul. Księdza Jana Kica 8, 39-340 Padew Narodowa
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa