



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

Komunikat nr 75

z dnia 21.10.2026 r.

dotyczący podwyższonej wartości parametru: bakterie grupy coli w miejscowości Zawady

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy informuje, że w badaniach próbek wody pobranych w dniu 19.10.2026 r. strefa zaopatrzenia w wodę w miejscowości Zawady gmina Janowo w powiecie nidzickim, stwierdzono w dniu 21.10.2026 r. podwyższoną wartość parametru: bakterie grupy coli. Jednocześnie w badanej próbce nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli* i *Enterokoków* w 100 ml wody.

- bakterie grupy coli - hydrofornia 4 jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100ml)
- bakterie grupy coli - sieć Zawady 5 4 jtk/100 ml (wartość parametryczna 0 jtk/100ml)

W związku z powyższym do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, należy spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu.

Po uprzednim przegotowaniu wody, tj. doprowadzeniu do temperatury wrzenia i utrzymaniu przez minimum 2 minuty oraz pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania, woda nadaje się do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, owoców, warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń.

Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

2min.



Trwają prace zmierzające do identyfikacji źródła skażenia wody oraz działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nidzicy
Katarzyna Jabłońska
Kierownik Oddziału Nadzoru



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy
ul. Żeromskiego 8 | 13-100 Nidzica
+48 89 625 20 81
adres e-mail: psse.nidzica@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-32731-71301-ADTGW-22