K O M U N I K A T N R 47

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 07.10.2026 r.
w sprawie stwierdzenia niezgodności parametrycznej wody do spożycia dla ludzi
ze źródła wody dla Stacji Paliw Shell 4405 Świecko zaopatrującego Stację paliw Shell R 4405 i Myjnię TIR Citronex Trans Energy w Świecku, gmina Słubice, powiat słubicki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie sprawozdań z badań jednej z dwóch próbek wody pobranych w dniu 24.08.2026 r. z punktów zgodności w ramach kontroli wewnętrznej dostawcy wody ze źródła wody dla Stacji Paliw Shell 4405 Świecku, po przeprowadzonych działaniach naprawczych stwierdza niezgodność parametryczną ze względu na przekroczenie parametru fizykochemicznego mangan w ilości 245µg/l, przy najwyższej dopuszczalnej wartości 50 µg/l i parametru żelazo w ilości 995 µg/l przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l. Kwestionowane parametry nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez (Dz. U. z 2026 r. poz.748).

W związku z powyższym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi wydano decyzje stwierdzającą niezgodność parametryczną. Przekroczenia ww. parametru nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. barwę, mętność oraz smak i zapach wody.



Trwają prace m.in. płukanie, mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w/w rozporządzeniu.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
/podpis elektroniczny/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1f7a469b780f4ec0b8192ab3d2369077	
Nazwa dokumentu	Komunikat - niezgodność parametryczna.pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat - niezgodność parametryczna	
Skrót dokumentu	f0ee45eb902aa814743adb205c4ba8ecc1310cb59c810ea4e2b4ad91d004eecf	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-10-07	
Podpis	Podpisany przez	Krzysztof Dobrowolski
	Stanowisko podpisu	Krzysztof Dobrowolski (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-10-07
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.308.6	
Data wydruku	2026-10-07	
Autor wydruku	Natalia Kowalska (Asystent) HK	