



KOMUNIKAT Nr 5

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skoczów w miejscowości Wrzosowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu informuje, iż w dniu 15.09.2026r. do badań laboratoryjnych pobrano próbkę wody z wodociągu publicznego Skoczów z punktu: Wrzosowo-naprzeciwko budynku nr 54, dz. nr 143, obręb Wrzosowo.


Po otrzymaniu wyników badań próbki wody stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C w liczbie 250 jtk/ml.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) ogólna liczba mikroorganizmów nie może przekraczać 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Przekroczenie wartości parametrycznej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie stwarza istotnego zagrożenia dla konsumentów.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania nadaje się do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłogi) i spłukiwania w toalecie.



Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnych informacji lub komunikatu.

Lidia Komers

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem Elektronicznym/