



Ochrona przeciwporażeniowa:
– samoczynne wyłączenie napięcia
– izolacja ochronna

Legenda:	
TE	tablica rozdzielcza
SM	skrzynka MEDIA (tel., internet)
CA	centrala alarmowa
—C—L	gniazdo 230V lodówka
—C—S	gniazdo 230V suszarka do rąk
—C—K ₃	gniazdo 400V kuchenka
	Puszka podlogowa z miejscem na: 3 gn. dedykowane 230V N+Z, 3 gniazda RJ45
	pompa ciepła- jedn. wewnętrzna
	pompa ciepła- jedn. zewnętrzna
	szafa rack (tel, internet)
	klimatyzacja - jedn. zewnętrzna
	klimatyzacja - jedn. wewnętrzna
KP	kurtyna powietrzna
	przycisk p.poż.

Instalację gniazd wykonać przewodami YDY 3 i 5 x2,5mm2
układając w uprzednio przygotowanych bruzdach

włz YKYzo 4x10mm2 ze złącza ZN-3/3P

Kurtyna powietrzna nad drzwiami
na wys. 2,30m

PHU "PLAN - PROJEKT" inż. Krzysztof Nawojski ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900				Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szprotawa ul. Henrykowska 1A, 67-300 Szprotawa			
Kancelaria podwójna Jelenin, St. Kopernia. Działki nr ew. 716 i 781 Obręb 0009 Jelenin gmina Żagań		Skala:		1 : 50	Branża:		
		INSTALACJE GNIAZD			Projekt techniczny		
Projektant:	inż. Jacek Hajdasz	Nr upr.		Specjalność	Podpis	Data: 03.2024r.	
		LBS/0051/POOE/12		Instalacyjna		Nr rysunku :	
						E4	