



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie

14-200 Iława, ul. H. Sienkiewicza 10, tel.: 89 649 04 20
e-mail: psse.ilawa@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-ilawa
adres do e-Doręczeń: AE:PL-86454-19196-TASFC-17

Iława, 31 lipca 2025 r.

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W IŁAWIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie informuje, że w badaniach jakości wody z indywidualnego ujęcia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Bosman” na Wyspie Wielka Żuława, zaopatrującego Ośrodek Wypoczynkowy „Bosman”, gmina miejska Iława, stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpiei noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania

pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.

