

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 07 lipca 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W okresie od 04.07 do 07.07.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- **04/05.07** – śladowe opady deszczu;
- **05/06.07** – brak opadów deszczu;
- **06/07.07** – opady deszczu maksymalne w zlewni Nysy Kłodzkiej – 10 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – gwałtowne wzrosty stanów wód.** W obszarach występowania prognozowanych burz z silnymi opadami deszczu stany wody w ciekach mogą gwałtownie i krótkotrwale podnosić się, zwłaszcza w obszarach górskich oraz silnie zurbanizowanych. Lokalnie, szczególnie w zlewniach Kłodnicy, Rudej czy Olzy, niewykluczone są chwilowe wzrosty do strefy wody wysokiej a w Świebodzicach na Pełcnicy chwilowy wzrost powyżej stanu ostrzegawczego. Dotyczy zlewni: Strzegomka od zb. Dobromierz do ujścia do Bystrzycy, Nysa Kłodzka od zb. Kozielno do zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Oława górna do Zborowic, Śleza górna do Borowa, Bystrzyca górna do zb. Mietków, Strzegomka do Łażan. Ważne od 2025-07-06 godz. 19:00 do 2025-07-07 godz. 10:00.
- **Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.** Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalszy rozwój niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu. Dotyczy zlewni: Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Widawy, Widawa,

Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Orla, Polski Rów, Czarna Wielka, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic. Ostrzeżenie ważne do odwołania.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – burze.** Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Dotyczy województw: lubuskiego, zachodniej części dolnośląskiego i południowo-zachodniej wielkopolskiego. Ważne od 2025-07-07 godz. 15:00 do 2025-07-07 godz. 21:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 07.07.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	5,20	5,49	5,869	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	5,20	5,20	7,918	12,9	16,3	3,4	8,4	248	
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,00	3,39	45,702	58,4	129,2	70,8	83,5	118	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	8,32	47,205	65,7	121,7	56,0	74,5	133	
Mietków Bystrzyca	2,00	1,11	42,087	63,0	77,2	14,2	35,1	247	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,01	6,729	10,0	11,4	1,4	4,6	342	
Słup Nysa Szalona	1,07	0,12	19,423	31,0	38,1	7,1	18,6	263	
Bukówka Bóbr	0,55	0,22	9,701	12,8	16,7	3,9	7,0	179	
Sosnówka Czerwonka	0,18	0,02	8,516	10,9	14,8	3,9	6,3	162	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	4,20	3,10	21,213	24,0	50,0	26,0	28,8	111	
Złotniki Kwisa	0,40	0,60	8,906	9,7	12,1	2,4	3,2	133	
Leśna Kwisa	0,90	0,40	6,158	7,0	16,8	9,8	10,6	109	
Lubachów Bystrzyca	0,30	0,60	4,624	4,9	6,8	1,9	2,2	117	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz niskich.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno).
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,50 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia etapu usuwania uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 31.07.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody.
- Na zbiorniku **Sosnowka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.

W związku z awarią zasuwy **na śluzie Brzeg**, od dnia 30.06.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 29/2025).

W związku z awarią **na śluzie Zwanowice**, od dnia 07.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 30/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. **Inne informacje**

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.