



NHK.9022.130.2025

Pyrzyce, dnia 11.06.2025 r.

**KOMUNIKAT NR 17/25**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z wodociągu w Lipianach, gm. Lipiany,  
zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:  
Lipiany, Dębiec, Osetna**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje, że wyznaczył termin realizacji obowiązku podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu w Lipianach, w zakresie poziomu mętności, żelaza i manganu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), do dnia 30.06.2025 r. W czasie realizacji obowiązków ustalono, że poziom mętności nie może przekroczyć - 4 NTU, żelaza - 500 µg/l, manganu - 100 µg/l.

Spożywanie wody o stwierdzonej i warunkowo dopuszczonej ponadnormatywnej zawartości żelaza, manganu i mętności nie stanowi zagrożenia dla osób z niej korzystających.

Mętność wody wpływa przede wszystkim na jej wygląd i smak. Mętność sama w sobie (np. wynikająca z zawartości substancji mineralnych w wodach podziemnych) nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Zwiększona zawartość żelaza i manganu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Wyższe wartości stężenia mogą prowadzić do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody, ze względu na wzrost barwy, mętności oraz metaliczny posmak. Ponadto woda, w której stężenie żelaza i manganu przekracza dopuszczalne normy, może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej sprzyjając wytrącaniu się osadów.

Ostatnie badania próbek wody pobranych w punktach zgodności na sieci wodociągowej w Lipianach w dniu 27.05.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej wykazały:

- punkcie poboru na sieci wodociągowej ul. Mikołaja Kopernika 9 w zakresie zbadanych parametrów (barwa, zapach, smak, przewodność elektryczna właściwa, pH, chlor wolny, bakterie grupy coli, E. coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C) oraz parametrów objętych przedmiotową decyzją (żelazo, mangan i mętność), zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- w punkcie poboru na sieci wodociągowej ul. Myśliborska 3 w zakresie zbadanych parametrów (barwa, zapach, smak, przewodność elektryczna właściwa, pH, chlor wolny, bakterie grupy coli, E. coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C) oraz mangan zgodność z

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

---

Ulica Młodych Techników 5a, 74-200 Pyrzyce, tel/fax: 915703428, e-mail: psse.pyrzyce@sanepid.gov.pl

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badanie próbki w zakresie paramentów mętność i żelazo wykazało poziomy nie przekraczające wartości określonych w decyzji (żelazo - 330 µg/l, mętność - 2,37 NTU).

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Iga Sindrewicz

PPIS w Pyrzycach

/dokument podpisany elektronicznie/

„Pismo niniejsze zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Ięgę Sindrewicz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach”