

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu sieciowego Szarlejka**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. 2024r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2024r. poz. 757),
- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- sprawozdania z badań nr: NL/1193/2025 z dnia 11.06.2025r., wydanego przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa oraz sprawozdania z badań nr: OL-K.832Z.2025 z dnia 11.06.2025r., wydanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa, Oddział Laboratoryjny, Sekcja Badań Środowiskowych, próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku
stwierdził przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa
z wodociągu sieciowego Szarlejka.**

Wykonano badania próbek wody w zakresie parametrów azotany i azotyny oraz parametrów mikrobiologicznych w miejscach: „Ujęcie Szarlejka – woda do sieci” oraz „Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kalei”. Jakość pobranej próbki w zakresie azotanów w miejscu „Ujęcie Szarlejka – woda do sieci” nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), jednakże spełniała wymogi zawarte w zgodzie na odstępstwo udzielonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku nr NS-HK.9022.98.2025 z dnia 22.05.2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku informuje, iż w związku z ponadnormatywną zawartością azotanów w wodzie z sieci wodociągowej Szarlejka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku udzielił do 22.05.2027r. zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), gdzie wartość parametryczna azotanów nie może przekraczać 65,0 mg/l.

Stężenie azotanów w próbkach wody pobranych w dniu 03.06.2025r. wynosiła: na ujęciu w Szarlejce – 54,5 mg/l, natomiast w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Kalei – 48,4 mg/l przy wartości dopuszczalnej 50,00 mg/l. Natomiast poziom azotynów w powyższych punktach wyniósł < 0,018 mg/l oraz < 0,01 mg/l.

Pod względem mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom cytowanego wyżej rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kłobucku

lek. med. Andrzej Lisiecki
/dokument podpisany elektronicznie/