

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MOBILNA STACJA UZDATNIANIA WODY

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1	Nazwa urządzenia	Nazwa handlowa urządzenia.	[Wykonawca wpisuje nazwę urządzenia]
2	Karta katalogowa /strona internetowa	Dołączenie karty katalogowej urządzenia/podać stronę internetową	[Wykonawca załącza kartę katalogową]
3	Przeznaczenie urządzenia	Mobilna stacja uzdatniania wody przeznaczona do awaryjnego dostarczania wody pitnej w sytuacjach kryzysowych.	[Wykonawca potwierdza spełnienie wymagania]
4	Wydajność dla wody powierzchniowej	Minimum 600 litrów na godzinę.	[Wykonawca podaje wartość]
5	Wydajność dla wody wodociągowej	Minimum 1000 litrów na godzinę.	[Wykonawca podaje wartość]
6	Technologia uzdatniania	Filtracja mechaniczna, filtracja węglowa, dezynfekcja UV lub równoważna metoda dezynfekcji, możliwość zastosowania dodatkowych modułów.	[Wykonawca opisuje zastosowaną technologię]
7	Zasilanie	Praca z sieci 230V, możliwość pracy na agregacie prądotwórczym, akumulator min. 5 h pracy.	[Wykonawca podaje szczegóły zasilania]

8	Mobilność i transport	Przystosowane do transportu na przyczepie, w kontenerze lub samochodzie dostawczym; masa maksymalna 135 kg.	[Wykonawca podaje informacje o mobilności]
9	Gotowość do pracy	Czas uruchomienia max. 30 minut.	[Wykonawca podaje czas uruchomienia]
10	Odporność i warunki pracy	Zakres temperatur pracy 0°C do min. 40°C, ochrona przed zamarzaniem.	[Wykonawca podaje zakres temperatur pracy oraz zabezpieczenia przed zamarzaniem]
11	Odporność na warunki atmosferyczne	Urządzenie musi posiadać stopień ochrony co najmniej IP65, co zapewnia pełną ochronę przed pyłem oraz ochronę przed strumienia mi wody z dowolnego kierunku.	[Wykonawca podaje stopień ochrony IP]
12	Serwis i części zamienne	Serwis w Polsce, maksymalny czas naprawy 7 dni, dostępność części maksymalnie 48h.	[Wykonawca podaje nazwę i adres serwisu]
13	Wsparcie serwisowe	Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski przez minimum 5 lat od daty dostawy.	[Wykonawca potwierdza spełnienie wymagania]
14	Gwarancja	36 miesięcy.	[Wykonawca potwierdza okres gwarancji]
15	Certyfikacja i jakość	Urządzenie musi posiadać: - Deklarację zgodności CE;	[Wykonawca potwierdza spełnienie każdego z powyższych]

		- Atest Państwowego zakładu Higieny(PZH) potwierdzający przydatność do kontaktu z wodą pitną; - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny, potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością przez producenta; - Badania laboratoryjne potwierdzające skuteczność uzdatniania i dezynfekcji wody, zgodnie z obowiązującymi normami; - Instrukcję obsługi w języku polskim; - Opis zastosowanej technologii uzdatniania wody.	wymagań, załączając odpowiednie dokumenty]
16	Badania skuteczności uzdatniania	Urządzenie musi posiadać badania laboratoryjne potwierdzające skuteczność uzdatniania i dezynfekcji wody, zgodnie z obowiązującymi normami.	[Wykonawca załącza wyniki badań]
17	Testy i odbiór jakościowy	Odbiór końcowy obejmuje badanie jakości uzdatnionej wody (mętność, przewodność elektryczna, pH) w obecności przedstawicieli Zamawiającego i podmiotów zewnętrznych.	[Wykonawca potwierdza spełnienie wymagania]
18	Wymagania wobec dostawcy	W przypadku, gdy oferent nie jest producentem urządzenia, zobowiązany jest przedstawić umowę z producentem, potwierdzającą, że warunki serwisowania, gwarancji i rękojmi będą takie same lub	[Wykonawca załącza stosowną umowę]

		korzystniejsze w całym okresie gwarancji.	
--	--	---	--

Uwagi dodatkowe i sposób wypełnienia tabeli:

1. Sposób wypełnienia specyfikacji przez wykonawcę:

- W kolumnie „Parametry oferowane” wykonawca powinien jednoznacznie wskazać, czy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, wpisując „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”.
- W przypadku parametrów wymagających podania konkretnej wartości (np. wydajność, masa, czas pracy, napięcie zasilania), wykonawca powinien wpisać dokładne wartości techniczne zgodnie z ofertą.
- W przypadku parametrów wymagających opisu technologii (np. rodzaj systemu filtracji, metoda dezynfekcji, sposób transportu), wykonawca powinien podać szczegółowe informacje techniczne dotyczące zastosowanych rozwiązań.
- Dla punktów dotyczących dostawy, odbioru i testów, wykonawca powinien wpisać „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA” oraz opcjonalnie podać dodatkowe informacje, np. „SPEŁNIA – dostawa obejmuje pełne uruchomienie i testy funkcjonalne”.

2. Minimalne wymagania i ocena zgodności:

- Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie określone minimalne wymagania techniczne. Brak spełnienia któregośkolwiek z wymagań może skutkować odrzuceniem oferty.
- W przypadku oferowania parametrów wyższych niż wymagane, Zamawiający może przyznać dodatkowe punkty w ramach kryteriów oceny.

3. Wymagane załączniki do oferty:

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego urządzenia z wymaganiami, w tym:
 - Deklaracja zgodności CE.
 - Atest PZH dla kontaktu z wodą pitną.
 - Certyfikaty jakości i badań laboratoryjnych potwierdzających skuteczność uzdatniania.
 - Instrukcja obsługi w języku polskim.
 - Opis technologii stosowanej w urządzeniu.

4. Weryfikacja parametrów i odbiór końcowy:

- Po dostawie urządzenie zostanie poddane testom funkcjonalnym, w tym badaniu jakości uzdatnionej wody (mętność, przewodność elektryczna, pH).

- Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych za badania jakości wody.
- W przypadku niespełnienia określonych wymagań Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia uchybień.