



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30 , 47-303 Krapkowice
sekretariat tel. (77) 4466740
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-krapkowice>

HK.90820.3.5.2025.MM

Krapkowice, dnia 13.02.2024r.

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Zdzieszowice za rok 2024.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody i na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez ArcelorMittal Poland S.A., Oddział w Zdzieszowicach, ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice oraz przez firmę „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2 w wodociągu sieciowym ZDZIESZOWICE,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2024r. była przydatna do spożycia przez ludzi i spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu.

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości: Zdzieszowice i ujmuje wodę z:

- pięciu studni głębinowych o nr 1a, 1A,2b,3P bis zlokalizowanych w mieście Zdzieszowice przy ul. Wschodniej oraz studni nr 3P bis2 zlokalizowanej na terenie zakładów ArcelorMittal w Zdzieszowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1.

Woda tłoczona jest do stacji wodociągowej, gdzie jest uzdatniana (napowietrzanie wody, odżelazianie, odmanganianie). Prowadzona jest także (stale) dezynfekcja wody przy użyciu podchlorynu sodu. Po uzdatnieniu woda podawana jest do sieci.

Wodociąg zaopatruje w wodę ≈ 10500 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi ≈ 1300 m³ wody.

Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2024 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. W ramach kontroli urzędowej pobrano w ciągu roku 21 próbek wody, a w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe pobrało 28 próbek wody. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww rozporządzeniu.

W roku 2024 nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Zdzieszowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w 2024 r. nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Zdzieszowice.

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach*

*mgr inż. Dorota Barełkowska
/dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym¹/*

Otrzymują:

1. ArcelorMittal Poland S.A., Oddział w Zdziechowie,
ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdziechowie
2. „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdziechowie

Do wiadomości:

1. Burmistrz Zdziechowie, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdziechowie
2. a/a HK

Wykonawca: Mariola Markowska, tel. 77 4466749

¹Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 393 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odrębnego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 393 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.