Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie

Zambrów, 27 października 2026 r.
Znak sprawy HK.9020.143.2026

Komunikat Nr 5/HK/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że w badaniach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągu Kołaki Kościelne zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Kołaki Kościelne, Czachy Kołaki w gminie Kołaki Kościelne, powiat zambrowski w jednej próbce stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie parametrów:

- **mangan 75 µg/l**
- **żelazo 280 µg/l**
- **mętność 1,1 NTU**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) wartość parametru mangan nie powinna przekraczać 50 µg/l, żelazo 200 µg/l, natomiast mętność powinna być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Przekroczone wartości manganu, żelaza oraz mętności w wodzie mogą pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Zambrowie
Robert Orłowski
/dokument podpisany elektronicznie/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie
ul. Obrońców Zambrowa 50, 18-300 Zambrów
tel. +48 86 276 30 70
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-35860-33199-JJEEJ-38
https://www.gov.pl/web/psse-zambrow