



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BIŁGORAJU

23-400 Biłgoraj, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 15

tel. (84) 539 61 40; 882 796 956

psse.bilgoraj@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-bilgoraj/>

ONS-HK.903.1.5.63.2025

Biłgoraj, dnia 09.09.2025 r.

Komunikat nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lipowiec, gmina Terespol
(miejscowość - Lipowiec)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju, na podstawie analizy wyników badań wody z dnia 09.09.2025 r., próbek pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, zawiadamia odbiorców wody korzystających z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lipowiec, gmina Terespol, że przeprowadzone badania wody wykazały obecność bakterii grupy coli.

**Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lipowiec
jest warunkowo przydatna do spożycia i poddawana jest dezynfekcji.**

Do czasu uzyskania poprawy jakości wody, potwierdzonej wynikami badań laboratoryjnych, **zaleca się, aby woda do celów konsumpcyjnych** tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków, **była używana po przegotowaniu.**

Woda bez ograniczeń może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Aktualne informacje dotyczące jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lipowiec będą przekazywane na bieżąco.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Biłgoraju

Grzegorz Dubiel