

Łódź, dn. 24.04.2026 r.

WL.2371.1.2026

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 135 ust. 2, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa opracowania dokumentacji projektowej, czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz czynności dodatkowych”, znak: WL.2371.1.2026, zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

Pytania do postępowania

I. Pytanie:

Dzień dobry. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania prosimy o określenie ostatecznej łącznej mocy punktów ładowania pojazdów elektrycznych w podziale na części w których są one przewidziane. Prosimy również o podanie aktualnych mocy przyłączeniowych dla tych części. Istnieje ryzyko, że zbyt duże moce na potrzeby punktów ładowania mogą skutkować np. koniecznością zaprojektowania stacji trafo co w znaczący sposób wpłynie na wartość prac projektowych oraz termin realizacji zadania budynków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że moc punktów ładowania pojazdów elektrycznych w poszczególnych lokalizacjach nie została określona i będzie wynikała z możliwości organizacyjnych i technicznych obiektów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Aktualne moce przyłączeniowe w podziale na poszczególne części postępowania (w których są one przewidziane) przedstawiają się następująco:

- Część „4” (dotyczy KW PSP w Łodzi): moc przyłączeniowa: 52 kW.
- Część „6” (dotyczy KP PSP w Koluszkach): moc przyłączeniowa: 82 kW.
- Część „8” (dotyczy KP PSP w Wieluniu): moc przyłączeniowa: 17 kW.
- Część „10” (dotyczy KP PSP w Łęczycy): moc przyłączeniowa: 33 kW.

II. Modyfikacja SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

1. Pkt 8.1. SWZ zmienia w następujący sposób:

Było:

Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. od dnia 27.04.2026 do dnia 25.07.2026.

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. od dnia 30.04.2026 do dnia 28.07.2026.

2. Pkt 11.18. SWZ zmienia w następujący sposób:

Było:

Termin składania ofert: 27.04.2026, godz. 11:00:00

Jest:

Termin składania ofert: 30.04.2026, godz. 11:00:00

3. Pkt 12.1. SWZ zmienia w następujący sposób:

Było:

Data otwarcia: 27.04.2026, godz. 12:00:00

Jest:

Data otwarcia: 30.04.2026, godz. 12:00:00

Podpisy Komisji:

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | |