



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE**

Kwidzyn, dnia 28 marca 2025r.

**OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU SADLINKI
ZA ROK 2025
NR 30/HK/2024**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416) w związku z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody z wodociągu sieciowego Sadlinki wykonanych w przeciągu 2024 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Zakład Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka w Sadlinkach przy ul. Grudziądzkiej 13.**

W ocenianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie weryfikował wywiązywanie się Zakładu Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka w Sadlinkach z realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz terminowego przekazywania sprawozdań.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka oraz kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2024 pobrano łącznie **17** prób wody uzdatnionej (w punktach zgodności oraz wody podawanej do sieci), **1** nie odpowiadała wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, Dnia 24.09.2024r. w ramach nadzoru sanitarnego pobrano próbę wody, w której stwierdzono przekroczenie bakterii grupy coli [jtk/100 ml]:

- wartość oznaczona - 3 [jtk/100 ml]; wartość parametryczna - 0[jtk/100 ml];

Po stwierdzonym przekroczeniu zarządzający wodociągiem podjął działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji sieci wodociągowej, które poskutkowały poprawą jakości wody i doprowadzeniem przekroczonego parametru do wartości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Wartość i czas trwania stwierdzonych przekroczeń nie stanowiły negatywnego wpływu dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Ponadto w 2024 roku pobrano także **1** próbę wody surowej (przed uzdatnieniem).

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził
przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Sadlinki**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
Anna Kak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/