



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-opole>

HK.90820.17.17.2022.AS

Opole, dnia 16 -12- 2022

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 16.12.2022 r. **w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi** podawanej do sieci z wodociągu publicznego **Prószków- Zimnice** zaopatrującego miejscowości:

gm. Prószków: Zimnice Wielki, Zimnice Małe, Boguszyce, Chrzowice, Folwark, Górki, Złotniki, Nowa Kuźnia, Chrzaszczyce, Prószków, Ligota Prószkowska, Przysiecz, Jaśkowice, Żlinice.

gm. Komprachcice: Wawelno, Polska Nowa Wieś, Domecko, Ochodze, Żerkowice, Dziekaństwo, Pucnik, Osiny.

gm Dąbrowa: Narok, Żelazna, Mechnice, Chróścina, Siedliska, Prądy, Dąbrowa, Lipowa, Nowa Jamka. Ciepelowice, Karczów, Skarbiszów, Niewodniki.

gm. Opole: część miasta Opola (Winów, Osiny, Sławice, Wrzoski, Chmielowice)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody, informuje, że jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

Nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli* i enterokoków.

W związku z powyższym, konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- **Wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu – powinna wrzeć 2-3 minuty w otwartym naczyniu**
- **Woda z kranu może być używana do utrzymania higieny osobistej, kąpieli oraz splukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów domowych**
- **Woda jedynie po przegotowaniu może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz podawana zwierzętom**

2 min.



Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

1. Hk w/m

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Marzena Nanowska-Geisler
mgr Marzena Nanowska-Geisler

16.12.22
G