



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W JAROSŁAWIU**
ul. Grunwaldzka 7
37-500 Jarosław

PSK. 9020.15.4.2025

Jarosław, dnia 30.05.2025

Komunikat

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu sieciowego Roźwienica zaopatrującego miejscowości
Roźwienica, Rudołowice, Wola Roźwienicka, Częstkowice,
Czudowice, Bystrowice, Więckowice, Tyniowice, Mokra**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
informuje, że w badanej próbce wody z wodociągu sieciowego Roźwienica stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej azotanów.

Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie azotanów nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, za wyjątkiem niemowląt do 3 miesiąca życia karmionych z butelki. Woda o wysokiej zawartości azotanów nie powinna być spożywana przez kobiety w ciąży.

Odradza się przygotowywanie posiłków dla niemowląt z użyciem wody o ponadnormatywnej zawartości azotanów. W pozostałych przypadkach woda może być używana bez ograniczeń m. in. do celów spożywczych, mycia zębów, mycia naczyń, warzyw i owoców.

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
mgr inż. Jadwiga Marycka - Legeny
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)