



NHŚ.9022.1.16.2026
Tuchola, 6 lutego 2026 r.

**Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi
z dnia 6 lutego 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z ujęcia indywidualnego w Wierzhucinie 7, gm. Cekcyn stwierdza :
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z ujęcia indywidualnego w Wierzhucinie zaopatrującego w wodę mieszkańców budynku zamieszkania wielorodzinnego w Wierzhucinie, gm. Cekcyn ze względu na przekroczenie wartości parametru mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1ml (norma: norma: ≤ 200 jtk/1ml w kranie konsumenta, <100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci).

Woda, o której mowa, może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do celów gospodarczych oraz do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu!



Przekroczenie wartości podanego wyżej parametru, stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w części C tab. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294).

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk, zarządzające indywidualnym ujęciem wody w Wierzhucinie 7, gm. Cekcyn zostały zobowiązane do podjęcia działań naprawczych i doprowadzenia jakości wody pod względem fizykochemicznym do zgodnej z wymogami określonymi w części C tab. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294).

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Alicja Gumińska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi

/dokument podpisany elektronicznie/

