



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9020.5.113.2025.MB
Ostróda, 2025-09-25

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie
z dnia 25 września 2025 r.
dla odbiorców wody zaopatrywanych z hydroforni w Lubianku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 22.09.2025 r. pobrano w ramach kontroli urzędowej kontroli próby wody do badań z wodociągu publicznego Lubianek.

Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów >300 jtk/1 ml w 22°C po 72h. W związku z powyższym stwierdza się

warunkową przydatności wody do spożycia

Do czasu uzyskania poprawy mikrobiologicznej jakości wody, ze względów profilaktycznych **zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu**. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Komunikat obowiązuje do odwołania.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda
+48 896460870
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTCF-17