



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu

HK.9020.1.113.2026.JD

Milicz, dnia 16 września 2026 roku

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W MILICZU

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuźnica Czeszycka w miejscowościach: Kuźnica Czeszycka, Suliradzice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu po zapoznaniu się z cząstkowymi sprawozdaniami nr 269/N/26 oraz 270/N/26 z badania próbek wody z dnia 16.09.2026 r. informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Kuźnica Czeszycka zaopatrującego miejscowości: Kuźnica Czeszycka, Suliradzice w gminie Krośnice, powiat milicki stwierdził obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100ml oraz 3 jtk/100ml (wartość parametryczna 0 jtk/100ml). Z uwagi na fakt, iż w badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli oraz enterokoków jelitowych, uznano stwierdzoną niezgodność za niestwarzającą bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia.

Woda przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sputkiwania toalet.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PPIS w Miliczu



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Miliczu
ul. Armii Krajowej 5 | 56-300 Milicz
71 384 02 00
psse.milicz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-59854-85552-CWCVU-15