



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie

KOMUNIKAT nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie
z dnia 27 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Mikstat.

Komunikat dotyczy wyłącznie obszaru zaopatrzenia w wodę miejscowości Mikstat.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie informuje, że przeprowadzone badanie próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego Mikstat wykazało obecność bakterii grupy coli.

Obecnie woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294).


Woda jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sflukiwania toalet.

Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowywania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością oraz utrzymania higieny osobistej.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję, zwiększoną zawartość chloru w wodzie może nastąpić pogorszenie jej smaku i zapachu.

Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia wody do obowiązujących wymagań.



Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

(podpisał)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie

lek. med. Emilia Adamiak

/podpis elektroniczny/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie
ul. Gen. Sikorskiego 58 | 63-500 Ostrzeszów
+48 62 732 07 70
Sekretariat.psse.ostrzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-95130-30347-BVDSI-10
BDO: 000532323