



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

Skierniewice, dnia 29 sierpnia 2026 r.

KOMUNIKAT


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach
z dnia 29 sierpnia 2026 r.

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wysokienice zasilającego w wodę mieszkańców miejscowości: Wysokienice, Skoczyłody, Żłota, Prusy, Michowice, Celigów, Jasień.

Na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej jak i urzędowej z wodociągu Wysokienice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie liczby bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml wody (wartość parametryczna 0 jtk/100 ml) oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h w ilości powyżej >300 jtk/1 ml wody (wartość parametryczna 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta) przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii chorobotwórczych: *Escherichia coli* i enterokoków jelitowych.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 minuty



Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Dorota Rosińska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
/podpisano elektronicznie/



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice

+48 46 833 46 00

psse.skierniewice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15

