



Świebodzin, 17.03.2026 r.

Zn. spr.: ZTA.270.1.2.2026

WYKONAWCY

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NR 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. : „**Dostawa geosyntetyków na budowane i przebudowywane drogi leśne 2026**” (dalej: „Postępowanie”)

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin, jako Zamawiający prowadzący Postępowanie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2024 r. poz.1320, dalej: „Pzp”), w związku z wnioskiem o zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), jaki został wysłany do Zamawiającego w dniu 12.03.2026 r., niniejszym udziela następujących wyjaśnień.

Treść wniosku:

Prosimy o wprowadzenie modyfikacji w zapisach specyfikacji i usunięcie w wymogach dot. geosiatki określeń marketingowych nie będących parametrami technicznym ani nie wynikających z jakichkolwiek wyczeń, norm czy wytycznych. Jedynym ich efektem obecnie jest ograniczenie konkurencyjności ofert. Określenia te są skopiowane wprost z folderu jednego z producentów, używającego tych określeń nazwy celowo dla odróżnienia od innych producentów.

Prosimy o:

1. usunięcie dookreślenia „o sztywnych węzłach” pozostawienie jedynie określenia „geosiatek”
2. dopuszczenie do zastosowania geosiatek wykonanych z surowca PET
3. wprowadzenie tolerancji wymiaru oczek, typowo w takich przypadkach $\pm 10\text{mm}$ (wskazujemy jednocześnie że brak podania tolerancji jest niezgodny z aktualnym prawem).

Parametr „sztywny węzeł” nie mają żadnego uzasadnienia technicznego, spełnia wyłącznie jeden produkt jednego producenta, co w praktyce prowadzi do uprzywilejowania jednego dostawcy i naraża Zamawiającego na podwyższone koszty wynikające z braku konkurencji.

Usunięcie zapisów „sztywny węzeł” – przy niezmiennych pozostałych wymaganiach technicznych – pozwoli zachować pełną funkcjonalność materiału, bezpieczeństwo i prawidłową pracę konstrukcji a jednocześnie zapobiegnie tworzeniu warunków sprzyjających monopolowi, zawyżaniu kosztów oraz zagwarantuje, że Zamawiający



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej



Lasy Państwowe
DLA LASU, DLA LUDZI

otrzyma najlepszą możliwą ofertę zarówno pod kątem ceny jak i jakości oraz trwałości materiału przeznaczonego do zbrojenia (wzmocnienia) gruntu.

Zwracamy się także z prośbą o zmianę wymagań dla geowłókniny 200 g/m² w zakresie:

1. dopuszczenia mniejszej grubości przy 2kPa obciążenia, np. 1,00 mm
2. obniżenie wytrzymałości wyrobu w obu kierunkach do wartości:
 - wzdłuż min 16,5 kN/m
 - wszerz min. 16,5 kN/m
3. obniżenie wymagań w zakresie odporności na przebicie dynamiczne do wartości min. 10 mm

Modyfikacja powyższych zapisów technicznych pozwoli na prawidłową pracę konstrukcji z zastosowanym geosyntetykiem oraz zagwarantuje złożenie Zamawiającemu najlepszej oferty.

Odpowiedź do pytanie:

W odpowiedzi na wniosek dotyczący zmiany zapisów specyfikacji technicznej w zakresie zastosowania geosiatek oraz geowłókniny, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje.

Uszczegóławiając zapisy dotyczące wymiaru oczek geosiatek należy przyjąć tolerancję +/- 10% do podanych rozmiarów.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał następujące parametry:

- dla geosiatki o sztywnych węzłach 30x30 o szerokości min. 4,5 m oczka kwadratowe ok. 32 x 32 mm
- dla geosiatki o sztywnych węzłach 30x30 o szerokości 4,0 m oczka kwadratowe ok. 39 x 39 mm

Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia geosyntetyki, ich parametry wynikają z dokumentacji projektowej jaka została przygotowana dla Zamawiającego na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych. To projektant, opracowując dokumentację projektową, dokonał doboru materiałów w oparciu o rozpoznane warunki gruntowo-wodne, przyjętą konstrukcję oraz wymagania dotyczące trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji projektowanego obiektu.

Zastosowanie geosiatki o określonej charakterystyce, w tym o sztywnych węzłach, jest elementem przyjętej koncepcji projektowej i wynika z przeprowadzonych analiz technicznych. Zamawiający nie podziela również stanowiska, jakoby wskazane parametry prowadziły do ograniczenia konkurencji. Na rynku funkcjonuje więcej niż jeden producent oferujący geosiatki o sztywnych węzłach. W związku z tym przyjęte zapisy określają wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektowanej konstrukcji.

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany dotyczące parametrów geowłókniny. Wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej zostały przyjęte przez projektanta w oparciu o analizę warunków gruntowych, funkcję warstwy separacyjno-filtracyjnej oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji.



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej



Lasy Państwowe
DLA LASU, DLA LUDZI

W związku z tym Zamawiający nie znajduje podstaw do obniżenia wymaganych parametrów materiałowych i podtrzymuje tym samym zapisy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz nie wprowadza wnioskowanych zmian.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w powyższym postępowaniu. Mając na uwadze zakres i charakter złożonego wniosku, a także termin jego zadania i udzielonej odpowiedzi nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,
Roman Podhajski
Z-ca dyrektora
/podpisano elektronicznie/



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej



Lasy Państwowe
DLA LASU, DLA LUDZI