



Leszno, 17.10.2025 r.
sprawa nr MUK/172359/2025

**Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Lesznie
ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno**

Dotyczy: przyłączenia agregatu prądotwórczego w miejscowości **Leszno ul. Niepodległości 66**

W odpowiedzi na Państwa pismo (data wpływu 08.10.2025 r.), ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno uprzejmie informuje, że w celu zainstalowania agregatu prądotwórczego dla zasilania budynku w miejscowości **Leszno ul. Niepodległości 66** należy spełnić następujące wytyczne:

1. Zainstalować blokadę uniemożliwiającą podanie napięcia na sieć ENEA Operator Sp. z o.o.
2. W przypadku ręcznego uruchamiania agregatu, należy zapewnić obsługę przez uprawnioną osobę.
3. Prace należy wykonać własnym kosztem i staraniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
4. Prace związane z zabudową agregatu może wykonywać jedynie uprawniony podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz posiadający uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
5. Wykorzystana aparatura powinna posiadać wymagane atesty oraz deklarację zgodności,

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Leszno
Dział Małokilowoltowego
Napięć

Przemysław Witkowski

Paweł Kukła
Tel. 65-315-21-94

K/o:
RD-8/DZ/MU-a/a.

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl