



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 2 PIĘTRO		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	pow.
2.01	WC dla niepełnosprawnych	4,8
2.02	przedsionek	6,4
2.03	pokój pracowników obsługi (kierowca, sprzątacza)	8,9
2.04	węzeł sanitarny dla pracowników gospodarczych	4,2
2.05	pomieszczenie porządkowe (magazyn)	12,7
2.06	magazyn dowodów rzeczowych	42,5
2.07	sekretariat działu 2 os. nr 3	28,5
2.08	magazyn podręczny dla sekretariatów nr 4	12
2.09	komunikacja	65,5
2.10	sekretariat działu 3 os.	38,3
2.11	magazyn podręczny dla sekretariatów nr 5	10,1
2.12	magazyn podręczny dla sekretariatów nr 6	6,2
2.13	magazyn materiałów biurowych i sprzętu	25
2.14	magazyn druków	12,6
2.15	pokój socjalny	14,1
2.16	WC damskie	3,5
2.17	WC męskie	5,2
2.18	pomieszczenie porządkowe	2,1
2.19	pomieszczenie bezpieczeństwa	11,8
2.20	pokój informatyka	13,1
2.21	pomieszczenie centrali	11,6
2.22	pomieszczenie serwerowni + UPS	11,6
2.23	pomieszczenie kserograficzne z zabezpieczonym pomieszczeniem do digitalizacji akt z systemem monitoringu	13,5
2.24	pokój prokuratora nr 5	14,8
2.25	pokój prokuratora nr 6	15,3
2.26	pokój aplikanta	14,2
2.27	pokój prokuratora nr 7	15,3
2.28	magazyn podręczny dla sekretariatów nr 7	14,2
2.29	klatka schodowa	11,4
2.30	pokój asesora	14,2
		<b>463,6</b>

Oznaczenia:

- Ø9,52/15,88 – przewody zasilające i powrotne instalacji freonowej
- DN 28 – przewody zasilające i powrotne instalacji wody lodowej

- WL – klimatyzator kasetonowy, oznaczenie jednostki, moc chłodnicza
- Qchl=2,26kW

- pion instalacji wody lodowej

- DN 28 – przewody z rur ze stali nierdzewnej 1.0308 (zgodne z PN-EN 10305-3), ocynkowane zewnętrznie, łączone kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką

- zawór odcinający

- Uwagi:
  - szczegółowe prowadzenie przewodów ustalić podczas montażu, uwzględniając ewentualne kolizje z innymi instalacjami

Dla budynku 0,00 = 104,2 m.n.p.m. Rzędność bezwzględna określona jako 40 cm powyżej rzędnej terenu na granicy linii rozgraniczającej z ulicą Bartnicką. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w pomiarach na etapie tyczenia budynku, rzędność 0,00 odpowiednio skorygować lub skontaktować się z projektantem.

KONOPINŚCY.PL PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276

PROJEKT SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. BARTNICKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM			
Rzut Piętra II - Instalacje chłodnicze			
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. PIOTR GRAJEWSKI UPR. MAZ/0210/PWOS/09 SPEC. SANITARNA	ADRES INWESTYCJI	GRODZISK MAZOWIECKI, DZ. NR. EW. 11/5, OBRĘB 0029	
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ROBERT MIRONIUK UPR. MAZ/0438/PWOS/08 SPEC. SANITARNA	INWESTOR	SKARB PAŃSTWA PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE UL. CHOCIMSKA 28, 00-791 WARSZAWA	
		DATA	07.2023/11.2023
		BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:100

CH3