



Informacja nr 73/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie

z dnia 21 października 2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Zakrzewo zaopatrującej w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Zakrzewo, Kujan, Kujanki, Śmiardowo Złotowskie, Drożyska Wielkie, Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Osowiec, Poborcze oraz Prochy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody w strefie zaopatrzenia Zakrzewo jakość wody w zakresie parametru **mętność oraz żelazo uległa poprawie** i tym samym **woda spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

W zakresie **parametru mangan** jakość wody **nadal odbiega od wymagań** określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. , poz. 748). W badanych próbkach stwierdzono mangan w ilościach: 75 µg/l; 102 µg/l; 173 µg/l (dopuszczalny zakres wartości dla manganu wynosi 50 µg/l).

Jednocześnie wyjaśnia się, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.



Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań w celu przywrócenia właściwej jakości wody.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Halina Godlewska - Sylwestrzak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie
/dokument podpisany elektronicznie/