



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

NS-HK.903.102.2026

Częstochowa, 2026-07-28

KOMUNIKAT

**w sprawie jakości wody ciepłej użytkowej w wewnętrznym systemie wodociągowym
budynków Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie przy ul. Bony Sforzy 1/3**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, że w 6 próbkach wody ciepłej pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 15.07.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej w budynkach Miejskiego Szpitala Zespołowego przy ul. Bony Sforzy 1/3 w Częstochowie stwierdzono ponadnormatywną obecność bakterii *Legionella* sp.

W związku z powyższym w placówce nie należy użytkować urządzeń wytwarzających aerozol wodny (prysznice, wanny z hydromasażem, itp.).

Administrator obiektu wdrożył działania mające na celu zapewnienie wody ciepłej użytkowej o prawidłowej jakości.

Informacje dotyczące jakości wody obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu



Justyna Pawelak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Częstochowie
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
ul. Jasnogórska 15A | 42-200 Częstochowa
+48 34 344 99 00
psse.czestochowa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-18393-82680-AFBSW-10