



Wojewoda Warmińsko-Mazurski

WIN-I.747.3.9.2026

Olsztyn, 18 września 2026 r.

Decyzja Nr Ps-3/2026 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 8, art.2 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1199) zwanej dalej ustawą oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) zwanej dalej Kpa po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika inwestora Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z dnia 17.08.2026 r. (data wpływu 19.08.2026 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w powiecie elbląskim tj. na odcinku od słupa nr 134 (wraz ze słupem) do słupa nr 241 (wraz ze słupem)”

**ustalam lokalizację inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
na rzecz**

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin – Jeziorna

polegającej na „Budowie linii 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w powiecie elbląskim tj. na odcinku od słupa nr 134 (wraz ze słupem) do słupa nr 241 (wraz ze słupem)”, w granicach terenu objętego inwestycją , w powiecie elbląskim na działkach ewidencyjnych zlokalizowanych w:

Gmina Gronowo Elbląskie:

Obręb 0001 Błotnica: 1, 100, 101, 102, 169, 170, 174, 52, 53, 74, 79, 80, 81, 83/1, 83/2, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,

Obwód 0004 Gronowo Elbląskie: 128/7, 129, 131/1, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 134/1, 135, 136, 137, 147, 148/1, 148/2, 149, 151, 156, 157, 158, 159, 160, 166, 179/5, 197, 198/1, 198/2, 199/1, 201, 203/1, 206, 211/1, 214, 218/1, 223/2, 229/3,

Obwód 0012 Oleśno: 1/2, 1/3, 10, 13, 133, 135, 136, 14, 140, 192, 193, 2, 214, 215, 217, 218, 219, 227, 260, 261, 269, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 3, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 352, 46, 8, 9, 93,

Obwód 0014 Różany: 105, 106, 110, 116, 117, 31, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 63, 65,

Gmina Markusy:

Obwód 0001 Balewo: 26, 27, 28, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 38/2, 38/4, 38/5, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 40/5, 41/1, 41/2, 41/3, 42/2, 42/3, 43/2, 47/4, 47/5, 47/6, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 49, 50, 51, 58/1, 61, 66, 73, 76/1,

Obwód 0003 Dzierżgonka: 201/4, 202/2, 21/2, 443/1, 444/1, 445/1, 445/2, 447, 48, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 53, 54, 55/3, 56/1, 56/2, 59, 63/2, 68, 69/2, 70/2, 72, 74, 77/2, 79/2, 80,

Obwód 0007 Krzewsk: 206, 63/1, 63/2, 64/2, 64/3, 65/2, 65/3, 65/5, 71/1, 71/2,

Obwód 0008 Markusy: 1, 130, 137, 138, 140, 152, 153, 165, 241, 242, 243, 278/2, 30, 33, 34, 36, 365, 367, 375, 377, 409, 427, 429, 430, 454, 48, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62

Obwód 0009 Nowe Dolno: 1/1, 104/1, 104/2, 105, 124, 136, 137, 138, 140, 141, 15, 150/4, 151, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 154/3, 154/4, 154/6, 154/7, 154/8, 155/1, 155/8, 172/7, 2, 3, 4, 5, 54/2, 56/2, 57, 6/2, 7/1, 70, 72, 73, 74/1, 76/1, 88/1, 88/2, 89, 9, 90, 91, 93, 98/1, 99/2,

Obwód 0012 Stankowo: 14/3, 17, 18, 19, 21/2, 25/1, 29, 30/11, 37/2, 37/3, 38/7, 38/8, 39/1, 39/2, 40/2, 40/4, 50/1, 53/2, 53/3,

Obwód 0014 Topolno Małe: 108/1, 109/2, 109/4, 114, 116, 118/1, 119/4, 18/2, 32/1, 35/8, 42/4, 42/6, 42/8, 42/9, 43/3, 44/3, 46/10, 46/11, 46/12, 46/3, 46/7, 63/1, 63/2, 64/3, 65/1, 67/2, 69/1, 70/3, 70/4, 71, 79/1, 81/2, 82, 83/3, 83/4, 85,

Gmina Pasłęk:

Obwód 0007 Czarna Góra: 29/3,

Obwód 0016 Kielminek: 25/2, 25/4, 26, 27,

Obwód 0018 Krasin: 107/2, 109/2, 109/3, 109/6, 109/7, 141, 146/2, 153/3, 154, 201

Obwód 0026 Majki: 1/7, 1/8, 112, 113/1, 12/4, 2/1, 2/3, 56, 57/1, 58/1, 59/3, 59/4, 6/4, 8/10, 8/11, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/2, 8/7, 8/8, 8/9, 89/1, 89/2, 89/3,

Obręb 0029 Nowa Wieś: 3030/1, 368/2, 369, 370, 371/2, 371/3, 371/5, 371/7, 372/1, 382, 389,

Obręb 0036 Rydzówka: 1/10, 1/11, 1/12, 1/18, 1/22, 1/24, 1/25, 2/2, 2/5, 20/33, 20/38, 22, 23, 28, 29, 3030/7, 3030/8, 3031/1, 3031/2, 3031/3, 35/1, 37, 38, 4/7, 4/8, 40/1, 44, 45/4, 8, 9,

Obręb 044 Wągniki: 107, 170, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5, 239/6, 241/1, 243/2, 248, 249/1, 93,

Obręb 046 Zielno: 102, 103, 105, 46, 47, 50, 51, 57, 60, 61, 62, 67, 70,

Obręb 0048 Zielonka Pastęcka: 2, 3/1, 3030/4, 3030/6, 4, 5, 59/1, 6, 7/4, 7/6, 745, 81/2, 84, 85, 86, 99,

Gmina Rychliki:

Obręb 0004 Jelonki: 827, 838, 843, 948, 949, 951, 954, 956, 957, 958, 960

Obręb 0008 Marwica: 101, 106, 128, 129, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 247, 249, 295, 296, 311, 313, 316, 317, 324, 326, 327, 329, 330, 387, 433, 434, 435, 57, 98, 99/2,

Obręb 0012 Śliwica: 155, 3041/4, 46/1, 46/2, 52/1.

**I. Określam granice terenu objętego inwestycją strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych:**

- linia przerywana koloru czarnego - granica terenu objętego inwestycją zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy;
- oznaczenie w postaci żółtego wypełnienia – obszar w stosunku, do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy (ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na czas nieokreślony), w tym obszar objęty zakazem lub nakazem, o którym mowa w art 22 ust. 2 ustawy;
- oznaczenie w postaci szarego wypełnienia – obszar w stosunku, do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust.1 i ust. 5 ustawy (ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na czas określony), w tym obszar objęty zakazem lub nakazem, o którym mowa w art 22 ust. 2 ustawy.

Ponadto wskazuję informacyjnie orientacyjny przebieg planowanych liniowych obiektów budowlanych:

- linia kreskowo-kropkowa koloru czerwonego - oś projektowanej linii napowietrznej 400 kV Gdańsk Błonia - Olsztyn Mątki;

- linia ciągła koloru czerwonego – projektowane przewody fazowe linii 400 kV;
- oznaczenia dotyczące projektowanych słupów linii napowietrznej 400kV;

Obszar objęty inwestycją, oznaczony jak powyżej, przedstawiono na kopiach aktualnych map zasadniczych, będących Załącznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji. Na ww. załącznik składa się 36 arkuszy map.

II. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lub 1a ustawy.

Nie dotyczy – decyzja niniejsza nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 19 ust. 1 lub 1a, tj. nie wprowadza i nie zatwierdza podziałów nieruchomości.

III. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1;

Nie dotyczy – inwestor nie wskazał we wniosku nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1 ustawy.

IV. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 23 ust. 1a.

Nie dotyczy – inwestor nie wskazał we wniosku nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 23 ust. 1a ustawy.

V. Wskazuję nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wywołuje skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy bądź grunty objęte obszarem kolejowym.

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: „Budowie linii 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w powiecie elbląskim tj. na odcinku od słupa nr 134 (wraz ze słupem) do słupa nr 241 (wraz ze słupem)” (w granicach określonych na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji), w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, ogranicza się na rzecz **Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna** sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów

drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Przepisy art. 124 ust. 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1199).

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, z dniem, w którym stanie się ostateczna, stanowić będzie podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych ww. praw nabytych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna (art. 12 ust. 1 ustawy).

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, uprawnia inwestora do wystąpienia, odpowiednio do właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, właściwego zarządcy drogi, właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego właściwego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym, o zawarcie porozumienia określającego warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

W przypadku gruntów pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej i gruntów objętych obszarem kolejowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, następuje bez odszkodowania.

1. Decyzja wywołuje skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na czas nieokreślony w stosunku do następujących nieruchomości, które mają zostać objęte zakazami lub nakazami, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 ustawy:

Gmina Gronowo Elbląskie:

Obręb 0001 Błotnica: 1, 101, 169, 170, 174, 52, 74, 79, 80, 81, 83/1, 83/2, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96,

Obręb 0004 Gronowo Elbląskie: 132/2, 203/1, 211/1, 214, 218/1, 223/2, 229/3,

Obręb 0012 Oleśno: 1/2, 1/3, 133, 135, 192, 193, 2, 217, 218, 219, 227, 269, 286, 3, 344, 345, 346, 46, 9,

Obręb 0014 Różany: 39, 40, 41, 45, 46, 49, 59, 60, 63, 65,

Gmina Markusy:

Obręb 0001 Balewo: 40/2, 40/3, 40/5, 41/2, 41/3, 42/2, 42/3, 47/4, 47/6, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 58/1, 61, 66, 76/1,

Obręb 0003 Dzierzgonka: 201/4, 202/2, 21/2, 445/2, 52/1, 54, 55/3, 56/1, 56/2, 59, 68, 69/2, 70/2, 72, 74, 77/2, 79/2, 80,

Obręb 0007 Krzewsk: 206, 71/1,

Obręb 0008 Markusy: 1, 130, 140, 153, 165, 241, 30, 365, 367, 377, 409, 427, 429, 430, 454,

Obręb 0009 Nowe Dolno: 124, 140, 150/4, 151, 153/1, 153/3, 172/7, 4, 5, 54/2, 56/2, 57, 7/1, 76/1, 9, 98/1, 99/2,

Obręb 0012 Stankowo: 14/3, 17, 18, 19, 21/2, 25/1, 29, 30/11, 38/7, 38/8, 39/2, 40/2, 50/1, 53/2,

Obręb 0014 Topolno Małe: 114, 116, 118/1, 119/4, 18/2, 32/1, 42/4, 42/6, 42/9, 43/3, 44/3, 46/10, 46/11, 46/12, 46/3, 46/7, 67/2, 69/1, 79/1, 81/2, 82, 85,

Gmina Pastęk:

Obręb 0007 Czarna Góra: 29/3,

Obręb 0016 Kielminek: 26,

Obręb 0018 Krasin: 154, 201,

Obręb 0026 Majki: 1/8, 112, 113/1, 56, 58/1, 59/4, 8/13, 8/14, 8/16, 8/7, 8/8, 8/9,

Obręb 0029 Nowa Wieś: 370, , 371/5, 371/7, 372/1, 382, 389,

Obręb 0036 Rydzówka: 1/18, 2/5, 23, 28, 29, 37, 38, 4/7, 44, 8, 9,

Obręb 044 Wągniki: 107, 170, 239/3, 239/4, 241/1, 243/2, 248, 249/1, 93,

Obręb 046 Zielno: 102, 103, 105, 46, 47, 50, 51, 57, 60, 67, 70,

Obręb 0048 Zielonka Pastęcka: 3/1, 4, 5, 59/1, 7/6, 81/2, 85, 99,

Gmina Rychliki:

Obręb 0004 Jelonki: 827, 838, 843, 949, 956, 957, 958, 960

Obręb 0008 Marwica: 169, 170, 172, 175, 176, 177, 178, 247, 249, 295, 311, 313, 317, 324, 326, 329, 434, 435, 57, 99/2,

2. Decyzja wywołuje skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy na czas określony zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy w stosunku do nieruchomości, które mają zostać objęte zakazami lub nakazami, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy, wskazanych poniżej:

Gmina Gronowo Elbląskie:

Obręb 0001 Błotnica: 1, 100, 102, 169, 170, 174, 52, 53, 74, 79, 80, 81, 83/1, 83/2, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,

Obręb 0004 Gronowo Elbląskie: 128/7, 129, 131/1, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 134/1, 135, 136, 137, 147, 148/2, 149, 158, 159, 160, 166, 179/5, 197, 198/1, 198/2, 199/1, 201, 206, 211/1, 214, 218/1, 223/2, 229/3,

Obręb 0012 Oleśno: 1/2, 1/3, 133, 135, 136, 14, 140, 192, 2, 215, 217, 227, 260, 261, 269, 277, 278, 286, 3, 341, 345, 347, 8, 9, 93,

Obręb 0014 Różany: 105, 106, 116, 117, 39, 46, 63, 65,

Gmina Markusy:

Obręb 0001 Balewo: 26, 27, 28, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 38/2, 38/4, 38/5, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 40/5, 41/1, 41/2, 41/3, 42/2, 42/3, 43/2, 47/4, 47/5, 47/6, 48/5, 48/6, 49, 50, 51, 58/1, 61, 66, 73, 76/1,

Obręb 0003 Dzierzgonka: 201/4, 202/2, 48, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 53, 54, 55/3, 56/2, 59, 63/2, 68, 69/2, 70/2, 74, 77/2, 79/2,

Obręb 0007 Krzewsk: 206, 63/1, 63/2, 64/2, 64/3, 65/2, 65/3, 65/5, 71/1, 71/2,

Obręb 0008 Markusy: 1, 130, 165, 241, 242, 243, 278/2, 30, 33, 34, 36, 365, 367, 375, 377, 409, 427, 429, 430, 454, 48, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62

Obręb 0009 Nowe Dolno: 1/1, 104/1, 104/2, 124, 136, 137, 138, 140, 141, 15, 150/4, 151, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 154/3, 154/4, 154/6, 154/7, 154/8, 155/1, 155/8, 172/7, 2, 3, 4, 54/2, 56/2, 57, 6/2, 70, 72, 73, 74/1, 88/2, 89, 90, 91, 93, 98/1, 99/2,

Obręb 0012 Stankowo: 14/3, 17, 18, 19, 21/2, 25/1, 29, 30/11, 40/2, 40/4, 50/1, 53/3,

Obręb 0014 Topolno Małe: 108/1, 109/2, 109/4, 114, 116, 118/1, 119/4, 18/2, 32/1, 35/8, 42/4, 42/6, 42/8, 42/9, 44/3, 46/11, 46/12, 63/1, 63/2, 64/3, 65/1, 67/2, 69/1, 70/3, 70/4, 71, 79/1, 81/2, 82, 83/3, 83/4, 85,

Gmina Pastęk:

Obręb 0007 Czarna Góra: 29/3,

Obręb 0016 Kielminek: 25/4, 26,

Obręb 0018 Krasin: 107/2, 109/6, 109/7, 141, 146/2, 153/3, 154, 201

Obręb 0026 Majki: 1/7, 1/8, 112, 12/4, 2/1, 2/3, 56, 57/1, 58/1, 59/3, 59/4, 6/4, 8/10, 8/11, 8/15, 8/16, 8/2, 8/7, 89/1, 89/2, 89/3,

Obręb 0029 Nowa Wieś: 368/2, 369, 370, 371/2, 371/3, 371/5, 371/7, 372/1, 382, 389,

Obręb 0036 Rydzówka: 1/10, 1/11, 1/12, 1/18, 1/22, 1/24, 1/25, 20/33, 20/38, 22, 29, 35/1, 37, 44, 45/4, 8, 9,

Obręb 044 Wągniki: 170, 239/3, 239/4, 239/5, 241/1, 243/2, 248,

Obręb 046 Zielno: 103, 105, 46, 47, 50, 51, 57, 62, 67, 70,

Obręb 0048 Zielonka Pasłęcka: 59/1, 7/4, 7/6, 745, 81/2, 84, 85, 86,

Gmina Rychliki:

Obręb 0004 Jelonki: 948, 949, 951, 954, 956, 957, 960,

Obręb 0008 Marwica: 101, 106, 128, 129, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 247, 249, 295, 296, 311, 313, 316, 317, 324, 326, 327, 330, 387, 433, 434, 435, 57, 98, 99/2,

3. Inwestycja zostanie zlokalizowana na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, w miejscach wskazanych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji na następujących działkach:

	ID działki ewidencyjnej	Nazwa gminy	Nazwa obrębu ewidencyjn ego	Numer działki ewidencyjn ej	Nazwa cieku
1	280403_2.0001.174	Gronowo Elbląskie	Błotnica	174	Rzeka Fiszewka
2	280403_2.0004.214	Gronowo Elbląskie	Gronowo Elbląskie	214	Kanał K polder 60 Gronowo Elbląskie
3	280403_2.0004.218/1	Gronowo Elbląskie	Gronowo Elbląskie	218/1	brak nazwy
4	280403_2.0014.31	Gronowo Elbląskie	Różany	31	Rzeka Tyna Dolna
5	280403_2.0014.39	Gronowo Elbląskie	Różany	39	Rzeka Tyna Dolna
6	280403_2.0014.65	Gronowo Elbląskie	Różany	65	Rzeka Tyna Górna
7	280404_2.0001.43/2	Markusy	Balewo	43/2	Kanał A polder 10 Balewo

8	280404_2.0001.47/5	Markusy	Balewo	47/5	Kanał A polder 10 Balewo
9	280404_2.0003.445/2	Markusy	Dzierzgonk a	445/2	Rzeka Balewka
10	280404_2.0003.74	Markusy	Dzierzgonk a	74	Rzeka Dzierzgoń
11	280404_2.0008.1	Markusy	Markusy	1	Rzeka Tyna Górna
12	280404_2.0012.30/11	Markusy	Stankowo	30/11	Rzeka Brzeźnica
13	280404_2.0012.40/2	Markusy	Stankowo	40/2	Kanał G polder 75 Stankowo
14	280407_5.0018.201	Pasłęk	Krasin	201	Kanał Elbląski
15	280407_5.0044.107	Pasłęk	Wągniki	107	Rzeka Potok Olszynka
16	280408_2.0008.172	Rychliki	Marwica	172	Rzeka Młynówka Marwica
17	280408_2.0012.155	Rychliki	Śliwica	155	Rzeka Potok Klepa

3.1. Określenie sposobu, miejsca i warunków umieszczenia obiektów lub urządzeń na gruntach stanowiących na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami .

Planowana linia powinna spełniać warunki jej umieszczania na gruntach pokrytych wodami. Skrzyżowania planowanej Linii z gruntami pokrytymi wodami wykonane zostaną w sposób napowietrzny (przewody fazowe i odgromowe rozwieszone zostaną nad wodami) z zachowaniem wymaganej odległości od powierzchni każdego rodzaju wód, określonych w PN-EN 50341-1:2013-03 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV – Część 1: Wymagania ogólne – specyfikacje wspólne” wraz z załącznikiem krajowym (NNA). Minimalna odległość od najwyższego znanego poziomu wody zgodnie z powyższą normą wynosi 7,8 m.

W przypadku cieków będących żeglownymi drogami wodnymi dodatkowo należy ustalić sposób oznakowania drogi wodnej

4. Inwestycja zostanie zlokalizowana na gruntach stanowiących pasy drogowe dróg publicznych, w miejscach wskazanych na mapie stanowiącej załącznik nr 1, na następujących działkach:

Lp.	ID działki ewidencyjnej	Nazwa gminy	Nazwa obrębu ewidencyjnego	Numer działki ewidencyjnej	Rodzaj drogi	Nr drogi
1	280403_2.0001.74	Gronowo Elbląskie	Błotnica	74	powiatowa	DP1118N

2	280403_2.0001.79	Gronowo Elbląskie	Błotnica	79	powiatowa	DP1118N
3	280403_2.0004.223/2	Gronowo Elbląskie	Gronowo Elbląskie	223/2	powiatowa	DP1103N
4	280403_2.0012.1/3	Gronowo Elbląskie	Oleśno	1/3	krajowa	22
5	280403_2.0012.133	Gronowo Elbląskie	Oleśno	133	powiatowa	DP1120N
6	280403_2.0012.2	Gronowo Elbląskie	Oleśno	2	krajowa	22
7	280403_2.0012.3	Gronowo Elbląskie	Oleśno	3	krajowa	22
8	280404_2.0001.58/1	Markusy	Balewo	58/1	powiatowa	DP1126N
9	280404_2.0003.21/2	Markusy	Dzierzgonka	21/2	powiatowa	DP1121N
10	280404_2.0003.69/2	Markusy	Dzierzgonka	69/2	gminna	103019N
11	280404_2.0008.130	Markusy	Markusy	130	powiatowa	DP1122N
12	280404_2.0008.165	Markusy	Markusy	165	powiatowa	DP1123N
13	280404_2.0008.30	Markusy	Markusy	30	powiatowa	DP1124N
14	280404_2.0008.454	Markusy	Markusy	454	powiatowe	DP1126N i DP1119N
15	280404_2.0009.150/4	Markusy	Nowe Dolno	150/4	gminna	103039N
16	280404_2.0012.25/1	Markusy	Stankowo	25/1	gminna	103030N
17	280404_2.0014.18/2	Markusy	Topolno Małe	18/2	powiatowa	DP1129N
18	280404_2.0014.85	Markusy	Topolno Małe	85	gminna	103032N
19	280407_5.0018.153/3	Pastęki	Krasin	153/3	wojewódzka	526
20	280407_5.0018.154	Pastęki	Krasin	154	wojewódzka	526
21	280407_5.0029.370	Pastęki	Nowa Wieś	370	powiatowa	DP1991N
22	280407_5.0029.389	Pastęki	Nowa Wieś	389	ekspresowa	s7
23	280407_5.0036.28	Pastęki	Rydzówka	28	powiatowa	DP1181N
24	280407_5.0036.44	Pastęki	Rydzówka	44	gminna	108063N
25	280407_5.0046.67	Pastęki	Zielno	67	powiatowa	DP1169N
26	280407_5.0048.745	Pastęki	Zielonka Pastęcka	745	ekspresowa	s7
27	280407_5.0048.81/2	Pastęki	Zielonka Pastęcka	81/2	powiatowa	DP1177N
28	280408_2.0004.956	Rychliki	Jelonki	956	powiatowa	DP1185N
29	280408_2.0004.960	Rychliki	Jelonki	960	powiatowa	DP1185N
30	280408_2.0008.175	Rychliki	Marwica	175	wojewódzka	527
31	280408_2.0008.177	Rychliki	Marwica	177	wojewódzka	527
32	280408_2.0008.249	Rychliki	Marwica	249	powiatowa	DP1119N
33	280408_2.0008.295	Rychliki	Marwica	295	wojewódzka	527

34	280408_2.0008.317	Rychliki	Marwica	317	województwa	527
----	-------------------	----------	---------	-----	-------------	-----

4.1 Określenie sposobu, miejsca i warunków umieszczenia obiektów lub urządzeń na gruntach stanowiących pas drogowy.

Skrzyżowania linii z drogami publicznymi należy zaprojektować m. in. zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Słupy zostaną rozmieszczone w odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniejszych niż jest to zawarte w art. 43 ust. 1 tej ustawy.

Sytuując obiekty i urządzenia budowlane w granicach pasa drogowego drogi krajowej i ekspresowej należy uwzględnić wytyczne zawarte w piśmie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2024 r. znak: O/OL.Z-3.4341.81.2023.2.MB stanowiące uzgodnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 3b ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych .

Skrzyżowania planowanej Linii z gruntami stanowiącymi pas drogowy wykonane zostaną w sposób napowietrzny (przewody fazowe i odgromowe rozwieszone zostaną nad drogami) z zachowaniem wymaganej odległości od dróg i poziomu obostrzenia, określonych w PN-EN 50341-1:2013-03 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV – Część 1: Wymagania ogólne – specyfikacje wspólne” wraz z załącznikiem krajowym (NNA). Minimalna odległość od nawierzchni drogi zgodnie z powyższą normą wynosi 9,8 m.

Roboty budowlane należy realizować w takiej technologii, aby nie było konieczności wyłączenia z ruchu żadnej z dróg lub żeby czas wyłączenia z ruchu skrócić do minimum. Na czas przeciągania przewodów należy wykonać tymczasowe oznakowanie dróg informujące o trwających pracach. Przewody rozciągane nad drogą należy odpowiednio zabezpieczyć, aby w przypadku ich poluzowania podczas rozciągania, lub zerwania nie opadły na jezdnię. W czasie prac montażowych związanych z rozciąganiem przewodów mogą wystąpić chwilowe zatrzymania ruchu lub konieczność zmniejszenia prędkości na krótkim odcinku celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Inwestycja nie wymaga budowy lub przebudowy zjazdów.

5. Inwestycja zostanie zlokalizowana na gruntach objętych obszarem kolejowym, w miejscach wskazanych na mapie stanowiącej załącznik nr 1, na następujących działkach:

Lp.	ID działki ewidencyjnej	Nazwa gminy	Nazwa obrębu ewidencyjnego	Numer działki ewidencyjnej	Numer linii kolejowej (relacja)
1	280403_2.0012.140	Gronowo Elbląskie	Oleśno	140	Linia kolejowa nr 204 Malbork - Braniewo
2	280407_5.0029.382	Pastłęk	Nowa Wieś	382	Linia kolejowa nr 220 Olsztyn Gł. - Bogaczewo

5.1. Określenie sposobu, miejsca i warunków umieszczenia obiektów lub urządzeń na gruntach objętych obszarem kolejowym.

Planowana Linia powinna spełniać warunki jej umieszczania na gruntach stanowiących linie kolejowe oraz teren kolejowy. Skrzyżowania planowanej Linii z gruntami stanowiącymi linie kolejowe wykonane zostaną w sposób napowietrzny (przewody fazowe i odgromowe rozwieszone zostaną nad linią kolejową) z zachowaniem wymaganej odległości od linii kolejowej (z trakcją elektryczną oraz bez trakcji elektrycznej) i z odpowiednim obostrzeniem, określonych w PN-EN 50341-1:2013-03 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV – Część 1: Wymagania ogólne – specyfikacje wspólne” wraz z załącznikiem krajowym (NNA). Minimalna odległość od główki szyny linii kolejowej (przy braku trakcji elektrycznej) zgodnie z powyższą normą wynosi 9,8 m natomiast od elementów trakcji elektrycznej kolei wynosi 4,8 m.

VI. Oznaczenie podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy.

Nie dotyczy – inwestor nie wskazał we wniosku podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy.

VII. Wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, w przypadku, gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 22 ust. 1, ma nastąpić na czas określony.

W przypadku nieruchomości oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1, zawierającym 36 arkuszy oraz wskazanych w wykazie zawartym w rozdziale V pkt 2 jako obszar, na którym decyzja ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 na czas określony zgodnie z art. 22 ust. 5, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nastąpi do dnia 30 czerwca 2032 r.

VIII. Wskazanie nieruchomości, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 8 ustawy, na których ustanowiony ma zostać zakaz lub nakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2, wraz z określeniem maksymalnej dopuszczalnej wysokości drzew, krzewów lub innej roślinności - w przypadku zakazu, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3

Zakazami i nakazami, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy obejmuje się nieruchomości wskazane w punkcie V. objęte skutkiem z art. 22 ust. 1 ustawy na czas nieokreślony i na czas określony zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy i oznaczone na mapie stanowiącej Załącznik nr 1.

W ramach ograniczenia w sposobie korzystania z w/w nieruchomości ustanawia się następujące zakazy i nakazy, o których mowa w art. 22 ust. 2 Specustawy:

- 1) zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi;
- 2) nakaz uzgadniania z inwestorem lokalizacji obiektów budowlanych;
- 3) zakaz wykonywania nasadzeń lub utrzymania drzew, krzewów lub innej roślinności powyżej 3 m.

IX. Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń.

Nie dotyczy – inwestor nie wskazał we wniosku nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 23 ust. 1.

X. Określam warunki techniczne realizacji inwestycji poprzez:

1. Spełnienie na etapie projektowania i realizacji inwestycji warunków wynikających z poniższych przepisów i norm:
 - Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1199);
 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2026 r. poz. 524);
 - Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2025 r. poz. 1431);
 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. z 2025 r. poz. 903);
 - Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.);
 - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (Dz.U. z 2012 r. poz. 463);
 - Polskich Norm;
 - innych przepisów odrębnych mających zastosowanie w niniejszej sprawie.
2. Ustalam realizację inwestycji uwzględniającą sposób oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.1. Określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu.

Planowana jest budowa linii 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w powiecie elbląskim tj. na odcinku od słupa nr 134 (wraz ze słupem) do słupa nr 241 (wraz ze słupem)

Inwestycja objęta niniejszą decyzją stanowi odcinek Linii o długości wynoszącej ok. 40,9 km. Zmiany w sposobie uzbrojenia tych terenów będą polegały na wprowadzeniu na nie: nadziemnych przewodów, naziemnych (słupów) i podziemnych (fundamentów słupów) elementów energetycznej sieci przesyłowej. Dodatkowo, w miejscach gdzie projektowana linia krzyżuje się lub koliduje z innymi istniejącymi liniami elektroenergetycznymi niskiego i średniego napięcia, planuje się, w uzgodnieniu z właścicielami tej infrastruktury, ich przebudowę poprzez budowę nadziemnych i podziemnych urządzeń (nadziemne – przewody i słupy, podziemne - kable oraz fundamenty słupów).

W ramach Inwestycji planowane jest wykonanie następujących robót i prac:

- wykonanie prac przygotowawczych do budowy Linii,
- wycinka drzew i krzewów w niezbędnym zakresie,
- wykonanie wykopów pod fundamenty,
- wykonanie fundamentów pod słupy,
- wykonanie uziemień słupów,
- montaż słupów (skręcenie konstrukcji i ustawienie na fundamentach),
- montaż łańcuchów izolatorów na słupach,
- montaż przewodów fazowych, w tym wykonanie naciągów, montaż odstępników,
- montaż przewodów odgromowych, w tym wykonanie naciągów, montaż osprzętu
- zabezpieczenie antykorozyjne słupów, malowanie słupów,
- wykonanie oznakowania Linii (montaż tablic na słupach),
- wykonanie oznakowania przeszkodowego (słupy, przewody odgromowe),
- prace towarzyszące związane z przebudową krzyżowanej infrastruktury technicznej (linie elektroenergetyczne i teletechniczne).

2.2. Analiza powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu.

Powiązanie projektowanej Linii zostanie wykonane w sposób napowietrzny z istniejącą stacją elektroenergetyczną Gdańsk Błonia oraz z istniejącą stacją elektroenergetyczną Olsztyn Mątki poprzez wprowadzenie przewodów fazowych i odgromowych na bramki liniowe na terenie stacji elektroenergetycznych.

2.3. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko.

Głównymi elementami składowymi budowanej napowietrznej Linii elektroenergetycznej 400 kV będą:

- konstrukcje wsporcze (słupy) posadowione na fundamentach,
- przewody fazowe wraz z osprzętem,
- przewody odgromowe typu OPGW (przewody stalowo-aluminiowe skojarzone z włóknami światłowodowymi) wraz z osprzętem i tradycyjne przewody AFL (przewody stalowo-aluminiowe jako uzupełnienie ochrony odgromowej w przęsłach ostatni słup-bramka liniowa stacji) wraz z osprzętem,
- uziemienia konstrukcji wsporczych (słupów).

Słupy:

Linia zostanie zaprojektowana z wykorzystaniem słupów serii S34 dostosowanych do strefy klimatycznej S1 i W1. Są to słupy wykonane ze stalowych kratownic przestrzennych złożonych z prętów kątownikowych łączonych ze sobą na budowie za pomocą śrub i blach węzłowych. Słupy są dostosowane do montażu wysokościowego: członami, ścianami lub pojedynczymi elementami. Konstrukcje słupów będą montowane na miejscu ich docelowej lokalizacji.

Planowane jest wykorzystanie słupów elektroenergetycznych serii S34 dostosowanych do zawieszenia dwóch torów przewodów fazowych w układzie pionowym/zbliżonym do pionowego oraz trójkątnym. Planowane do wykorzystania serie słupów dostosowane są do zawieszenia dwóch przewodów odgromowych. Na linii planuje się zastosowanie słupów mocnych i przelotowych o wysokości nie przekraczającej 150 m.

Fundamenty:

Fundamenty słupów będą zaprojektowane na indywidualne warunki gruntowe występujące na poszczególnych stanowiskach słupów. Warunki te zostaną określone na podstawie badań fizycznych i mechanicznych parametrów gruntów dla wszystkich lokalizacji stanowisk słupów. Konstrukcje wsporcze linii 400 kV planuje się posadowić na fundamentach wykonanych w oparciu o następujące technologie budowy: prefabrykowane, terenowe, palowe.

Przewody:

Na Linii zostaną zawieszone dwa rodzaje przewodów:

- przewody fazowe – planuje się wykorzystanie przewodów stalowo-aluminiowych w postaci wiązki trójprzewodowej. Linię tworzyły będzie sześć wiązek trójprzewodowych zamontowanych w ułożeniu zbliżonym do pionowego lub w układzie trójkątnym i płaskim, w podziale na dwa tory prądowe (2x3 fazy). Przewody w wiązce będą rozmieszczone na planie trójkąta równobocznego o boku około 40 cm, z jednym z wierzchołków

skierowanym w dół. Zadaniem przewodów fazowych jest przesył energii elektrycznej w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

- przewody odgromowe – planuje się wykorzystać przewody odgromowe typu OPGW (z włóknami światłowodowymi),

Izolacja:

Przewody fazowe będą zawieszone na słupach za pośrednictwem łańcuchów izolatorowych zbudowanych z izolatorów szklanych, kołpakowych lub porcelanowych długopiennych. Izolatory mają za zadanie skuteczne odseparowanie od siebie dwóch punktów o różnych potencjałach elektrycznych, tak aby na siebie wzajemnie nie oddziaływały.

Uziemienia:

Typowymi rozwiązaniami uziemień słupów linii 400 kV są uziemienia składające się z otoków poziomych układanych wokół słupa oraz prętów pionowych wbijanych w grunt. Układy uziemiające słupów linii napowietrznych mają za zadanie ochronę linii i ludzi, znajdujących się w jej sąsiedztwie, przed skutkami zwarć i wyładowań atmosferycznych.

Przejście przez obszary zalesione

Trasa Linii została poprowadzona w taki sposób, aby ograniczyć do minimum przejście przez obszary zalesione. Na odcinkach prowadzonych przez obszary zalesione, Linia wykonana będzie w technologii śródleśnej lub nadleśnej. Na terenach leśnych, gdzie Linia wykonana będzie w technologii nadleśnej, zostanie wykonana wycinka trwała pod słupy i drogi dojazdowe oraz wycinka tymczasowa pod prace montażowe słupów i na potrzeby wykonania naciągów przewodów. Na terenach leśnych, gdzie Linia wykonana będzie w technologii śródleśnej, zostanie wykonana wycinka trwała w pasie wycinki podstawowej oraz wycinka tymczasowa pod prace montażowe słupów i na potrzeby wykonania naciągów przewodów, a także wycinka dodatkowa. Obszary wycinki podstawowej i wycinki dodatkowej są określone zgodnie z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 50341-1:2013-03 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV – Część 1: Wymagania ogólne – specyfikacje wspólne” wraz z załącznikiem krajowym (NNA).

Prace towarzyszące związane z przebudową lub zabezpieczeniem obiektów krzyżowanych i kolizji:

W ramach przedmiotowej Inwestycji wybrane elektroenergetyczne linie napowietrzne SN 15 kV i nN 0,4 kV, krzyżujące projektowaną Linie, zostały przewidziane do przebudowy (w uzgodnieniu z ich właścicielami).

Przedmiotowe przebudowy istniejących linii SN 15 kV i nN 0,4 kV polegać będą na ułożeniu poniżej poziomu gruntu, linii średniego lub niskiego napięcia

stanowiących projektowane linie kablowe SN i nN. Przebudowywane linie SN 15 kV i nN 0,4 kV zostaną połączone z istniejącymi odcinkami linii napowietrznych poprzez słupy istniejące, słupy projektowane oraz mufy kablowe lub złącza kablowe SN i nN.

Linia 400 kV zostanie zaprojektowana zgodnie z poniższą specyfikacją:

- napięcie znamionowe: 400 kV,
- liczba torów: 2,
- przewody fazowe: stalowo-aluminiowe, 468/24-A1F/UHST-261 w układzie wiązki trójprzewodowej (trójkąta równobocznego),
- przewody odgromowe: OPGW oraz stalowo-aluminiowe dobrane do warunków zwarciovych,
- słupy: dwutorowe kratowe serii S34, projektowane dla strefy obciążenia wiatrem W1 i obciążenia oblodzeniem S1,
- szerokość standardowego pasa technologicznego Linii: 70 m (po 35 m od osi Linii),
- minimalna odległość przewodów fazowych n.p.t. 10,3 m.

2.4. Zapotrzebowanie w wodę, energię oraz sposób odprowadzania ścieków i zagospodarowania odpadów.

Eksplatacja linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia nie wymaga zapotrzebowania na wodę ani w energię elektryczną, nie emituje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych lub płynnych (ścieków). Nie zachodzi więc potrzeba unieszkodliwiania odpadów czy zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XI. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym określa się poprzez:

Konieczność przestrzegania przepisów odrębnych w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności:

- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670);
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.);
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587);
- Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 13);

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448);
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112);
- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r., poz. 1292);
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81 ze zm.).

1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

Zakres środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki” określa Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 marca 2026r., znak: WOOŚ.420.24.2024.AZ.94, ustalająca uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki”, wraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2026r., znak: WOOŚ.420.24.2024.AZ.105.

Przedsięwzięcie objęte decyzją, wg. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikowane jest jako:

- § 2 ust. 1 pkt 6: „napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV i długości nie mniejszej niż 15 km”;
- § 3 ust. 1 pkt 88 lit. a – e: „zmianę lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu:
 - a) jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych,
 - b) jeżeli dotyczy enklaw pośród użytków rolnych lub nieużytków,
 - c) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1- 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
 - d) w granicach administracyjnych miast,

e) o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, inne niż wymienione w lit. a-d”.

W ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określono istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie winno uwzględniać w fazie projektowania, realizacji oraz eksploatacji zawarte w ww. decyzji wymagania dotyczące ochrony środowiska, warunki wykorzystania terenu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Ponadto na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska należy w szczególności:

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnić oszczędne korzystanie z terenu (art. 74 ustawy Prawo ochrony środowiska);
- zamierzenie przeprowadzić i wykonać w sposób zapewniający ograniczenie jego oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych (art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);
- należy ograniczyć do minimum wycinkę drzew i krzewów;
- w zakresie ochrony akustycznej przewidzieć należy zastosowanie środków ochrony akustycznej, zapewniających dotrzymanie standardów jakości środowiska na terenach wymagających ochrony przed hałasem;
- powstałe podczas prac budowlanych odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty, odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją.

2. Warunki w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) przez „poważną awarię” należy rozumieć zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, natomiast przez „poważną awarię przemysłową” należy rozumieć poważną awarię w zakładzie.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

3. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków.

Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie
Delegatura w Elblągu pismem z dnia 24 września 2025 r., znak:
WUOZELBLAG.5183.290.2025.mma zaopiniował pozytywnie przedmiotową
inwestycję w zakresie dotyczącym powiatu elbląskiego jednocześnie wskazując
na następujące zalecenia: *„Z uwagi na obecność zewidencjonowanych zabytków
archeologicznych podlegających ochronie i opiece konserwatorskiej na podstawie
art. 6 pkt 1 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji: stanowiska
archeologicznego nr: 1 w miejscowości Talpity AZP 19-53/5, stanowiska
archeologiczne nr 1 w miejscowości Wągniki AZP 19-54/18... na etapie prac
ziemnych związanych z posadowieniem słupów oraz w obrębie całej inwestycji
prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym, na które
należy uzyskać odrębne pozwolenie WKZ na podstawie art. 36 w związku z art. 31
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z uwagi na konieczność
ochrony wyżej wymienionych stanowisk oraz nierozpoznanej substancji
zabytkowej”.*

XII. Warunki ochrony przeciwpożarowej określa się poprzez:

Należy uwzględnić wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiązujących,
w tym w przepisach techniczno-budowlanych i Polskich Norm, a w szczególności:

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2026 r. poz. 43);
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.);
- Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210).

XIII. Wymagania dotyczące ochrony interesu osób trzecich.

1. Inwestycję należy projektować i realizować w sposób zapewniający spełnienie wymagań, dotyczących poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich, występujących na obszarze oddziaływania projektowanego obiektu, w szczególności zapewnić ochronę:
 - przed pozbawieniem użytkowników możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności, a w trakcie robót budowlanych chronić istniejące uzbrojenie terenu lub uzyskać zgodę właścicieli na jego przebudowę;
 - przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie;
 - przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej.

2. Roboty budowlane związane z przekraczaniem lub zbliżaniem się do istniejącej infrastruktury technicznej powodujące kolizje z nią, należy wykonać w porozumieniu z właściwym zarządcą infrastruktury.
3. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji strategicznej sieci przesyłowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

XIV. Określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz kabli i rurociągów, określoną za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych, ich charakterystyczne parametry techniczne, szczegółowe warunki i wymagania wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Decyzja nie dotyczy lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz kabli i rurociągów.

XV. Decyzja zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 19.08.2026 r. do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wpłynął wniosek inwestora Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działającego przez pełnomocnika o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w powiecie elbląskim tj. na odcinku od słupa nr 134 (wraz ze słupem) do słupa nr 241 (wraz ze słupem) Inwestycja będąca przedmiotem wniosku została zaliczona do strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Wskazana inwestycja widnieje w Załączniku do Specustawy przesyłowej w pkt 27 części I „Wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych” jako: Budowa linii 400 kV Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki.

Inwestycja w części objętej wnioskiem zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim na terenie czterech gmin w powiecie elbląskim : Gronowo Elbląskie, Markusy, Pastęk i Rychliki w związku z powyższym, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku pod względem formalnym nie stwierdzono braków.

Wniosek zawierał elementy wymagane w art. 4 ust. 1 ustawy w tym określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali od 1:1000, wskazanie nieruchomości w stosunku do których decyzja o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1. Wypełniając wymóg art. 72 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670) oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy, do wniosku załączono Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20.03.2026 r., znak WOOŚ.420.24.2024.AZ.94, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Gdańsk Błonia – Olsztyn Mątki”. Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, wg. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje się do przedsięwzięć wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 6 oraz § 3 ust. 1 pkt 88 lit.a – e.

Wyżej wymieniona decyzja postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2026 r., znak: WOOŚ.420.24.2024.AZ.105, została sprostowana na żądanie strony w zakresie omyłek pisarskich.

Dokonano oceny kompletności wniosku w zakresie jego elementów (poza wcześniej wymienionymi), wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy. Do wniosku dołączono wymagane opinie wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy, a w przypadku niezyskania ww. opinii w terminie 21 dni, dowody doręczenia wniosków o ich wydanie oraz uzgodnienie wymagane na podstawie art. 4 ust. 3b. Powyższa analiza wykazała, że przedłożony wniosek spełniał wymagania określone przepisami art. 4 ust. 1 i 3 ustawy i w związku z tym stanowił podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego. Pismem z dnia 20.08.2026 r. wszczęto postępowanie w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy pismem z dnia 24.06.2026 Wojewoda zawiadomił organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Stosownie do art. 7 ustawy odpowiednio zawiadomiono o tym fakcie: wnioskodawcę, właścicieli nieruchomości i wieczystych użytkowników, Starostę Elbląskiego, Wójta Gminy Gronowo Elbląskie, Wójta Gminy Markusy, Burmistrza Pasłęka, Wójta Gminy Rychliki oraz Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Pozostałe strony o wszczęciu postępowania, organ zawiadomił w drodze obwieszczeń z dnia 20.08.2026r.

Obwieszczenia te zostały umieszczone na tablicy ogłoszeniowej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, tablicach urzędowych Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie, Urzędu Gminy Markusy, Urzędu Miejskiego w Pasłęku, Urzędu Gminy w Rychlikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych tych urzędów, na okres wynikający z obowiązujących przepisów. Ponadto obwieszczenie opublikowano w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

W zawiadomieniu i obwieszczeniach organ wskazał, gdzie strony mogą zapoznać się z wnioskiem i dokumentacją oraz gdzie mogą składać uwagi i wnioski dotyczące sprawy. W odpowiedzi na ww. zawiadomienie do organu prowadzącego postępowanie wpłynęło pismo właściciela działek nr: 29/3 w obrębie Czarna Góra oraz nr 20/33, 20,38, 35/1, 45/4, 40/1 w obrębie Rydzówka zawierające prośbę o wyjaśnienie kwestii ograniczeń sposobu korzystania z ww. nieruchomości. Na ww. pismo organ udzielił odpowiedzi pismem z dnia 9.09.2026r.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowo -administracyjnym organy administracyjne właściwe do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, nie są uprawnione do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji, ani do zmiany proponowanych we wniosku rozwiązań. Niedopuszczalna jest również ocena przez ww. organy racjonalności, czy aspektów ekonomicznych i społecznych koncepcji przedstawionej przez inwestora. Organy administracji mogą działać tylko w granicach wniosku inwestora, nie mają możliwości ingerowania w lokalizację inwestycji, a ich ocenie podlega zgodność z prawem planowanego przedsięwzięcia, w szczególności spełnienie warunków zawartych w przepisach specustawy przesyłowej.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA organ zapewnił stronom udział w postępowaniu.

W wyniku analizy obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez inwestora opinii, organ prowadzący postępowanie uznał dopuszczalność realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy decyzja została sporządzona przez uprawnionego architekta Krzysztofa Klimka, wpisanego na listę izby samorządu architektów w Olsztynie pod nr WM 0199.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów i Gospodarki, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Odwołanie od decyzji, wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o ich wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Odwołanie od niniejszej decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a. § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W takich okolicznościach decyzja staje się ostateczna i prawomocna, z dniem doręczenia Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 zawierający 36 arkuszy - mapy w skali od 1:1000

Z up. WOJEWODY

WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

Marzena Szymańska

po. Kierownika oddziału w Wydziale
Infrastruktury i Nieruchomości



/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3 82-335 Gronowo Elbląskie
e-doręczenia: AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
2. Wójt Gminy Markusy, Markusy 82 82-325 Markusy
e-doręczenia: AE:PL-51716-34354-GTJIB-22
3. Burmistrz Pasłęka, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
e-doręczenia: AE:PL-17875-48204-GDCIC-24
4. Wójt Gminy Rychliki, Rychliki 115, 14-411 Rychliki,
e-doręczenia: AE:PL-17796-11930-VUHSI-23
5. Starosta Elbląski, ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg ;

6. Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych 82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt c i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1154), za wydanie przedmiotowej decyzji oraz złożenie pełnomocnictwa została pobrana opłata skarbową w wysokości 615 zł.