

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie

Sochaczew, dnia 21.08.2026 r.
HK.9022.5.64.2026


Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej
96-513 Nowa Sucha, Nowa Sucha 59A

KOMUNIKAT nr 11/2026

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu o produkcji wody 100 – 1000 m³/d - zaopatrującego w wodę miejscowości **Orłów, Rokotów, Kolonia Gradowska, Leonów Kornelin, Borzymówka, Glinki, Kozłów Biskupi**,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie informuje, że wynik przeprowadzonego badania wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie parametru:
- liczba enterokoków kałowych – wynik: 1 jtk/100 ml (wartość zalecana do 0 jtk/1ml).

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie stwierdza

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA



Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością oraz utrzymania higieny osobistej).

Woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych (tj. WC).

Dostawca wody zapewni mieszkańcom zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę oraz został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję, zwiększoną zawartość chloru w wodzie może nastąpić pogorszenie jej zapachu, ale nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia.

Administrator został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sochaczewie

Beata Fergińska
/dokument podpisany elektronicznie/