



INFORMACJA NR 17/2026

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu
z dnia 21 sierpnia 2026 r.**

**w sprawie pogorszenia się jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z systemu
zaopatrzenia Jabłonów zaopatrującego miejscowość:
Jabłonów, gm. Brzeźnica, pow. Żagański**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie badań próbek wody pobranych w dniach 14 lipca 2026 r. i 20 lipca 2026 r. z ww. systemu zaopatrzenia z punktu zgodności informuje, że jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej **manganu** w ilości **93,1 µg/l (dopuszczalna wartość parametryczna wynosi 50 µg/l)** oraz **żelaza** w ilości **296 µg/l (dopuszczalna wartość parametryczna wynosi 200 µg/l)**.

Stwierdzona przekroczona wartość parametryczna manganu i żelaza **nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów**, może jednak pogarszać wygląd i smak wody. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Dostawca wody został zobowiązany do przeprowadzenia działań naprawczych m. in. poprawienie procesu uzdatniania wody poprzez płukanie filtrów, napowietrzanie celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.



z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żaganiu

mgr inż. Dorota Prusaczyk
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania