



Łomża, dnia 14 stycznia 2025 r.

Wójt Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
18-411 Śniadowo

HK.045.40.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2024 r. poz. 416/;
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. z 2024 r. poz. 577/;
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/

dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Śniadowo za rok 2024.

1. Producenci wody:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo eksploatujący Wodociąg Stare Ratowo oraz Wierzbowo.

2. Informacje o wodociągach:

Nazwa wodociągu	Wierzbowo dostarczający wodę do 27 miejscowości: Młynik, Wszerecz, Wszerecz Kol., Osobne, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kol., Szczepankowo, Żebry, Żebry Kol., Chomentowo, Wierzbowo, Ratowo Piotrowo, Dębowo, Konopki Młode, Jemielite Wypychy, Sierzputy Marki, Zalesie Wypychy, Zalesie Poczynki, Stare Jemielite, Śniadowo ul. Stara Stacja, Konopki Stare, Zagroby, Kołaczki, Koziki, Sierzputy Zagajne, Radgoszcz w gm. Troszyn
Wielkość produkcji m³/d	554 m ³ /d
Liczba ludności zaopatrywanej	2596
Sposób uzdatniania wody	Woda dla potrzeb wodociągu poddawana jest procesowi uzdatniania poprzez odżelazianie i odmanganianie. Dezynfekcję stosuje doraźnie w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.
Jakość wody stan na 31.12.2024 r.	Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody ciągu roku wydano 6 bieżących ocen o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone działania naprawcze przez właściciela wodociągu (w ciągu roku)	Nie stwierdzono przekroczeń. Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.

Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
Prowadzone postępowanie administracyjne	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Nazwa wodociągu	Stare Ratowo dostarczający wodę do 18 miejscowości: Brulin, Duchny Młode, Grabowo, Jakać Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Mężenin, Olszewo, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Duchny, Stare Ratowo, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Śniadowo (bez ulicy Stara Stacja), Truszki
Wielkość produkcji m³/d	923,6 m ³ /d
Liczba ludności zaopatrywanej	2713
Sposób uzdatniania wody	Woda wykazuje ponadnormatywną zawartość żelaza i dlatego poddawana jest procesowi uzdatniania tj. odżelaziania. Dezynfekcję stosuje się tylko doraźnie, w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.
Jakość wody stan na 31.12.2024 r.	Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody ciągu roku wydano 8 bieżących ocen o przydatności wody do spożycia przez ludzi (w tym 2 oceny podczas warunkowej przydatności z uwagi na żelazo, mangan i mętność).
Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone działania naprawcze przez właściciela wodociągu (w ciągu roku)	W 2024 r. przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów dotyczyły: żelaza, manganu i zawyżonej mętności. Na terenie SUW Stare Ratowo prowadzone były prace modernizacyjne, po zakończeniu których w dniu 21.08.2024 r. uzyskano poprawę jakości wody
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
Prowadzone postępowanie administracyjne	Z uwagi na ww. przekroczenia prowadzono 1 postępowanie administracyjne – wydano 1 decyzję o warunkowej przydatności do spożycia. Zalecenia zostały wykonane.

Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki. Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków zdrowotnych wywołanych danym zagrożeniem zależy od predyspozycji osobniczych poszczególnych konsumentów wody.

Stwierdzona niezgodność parametru żelaza, manganu i mętności nie stwarzała istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie znaczenia i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego oraz postępowania w przypadku podwyższonych wartości stężenia żelaza i manganu w wodzie przeznaczanej do spożycia przez ludzi, a także „Wytycznymi WHO” dotyczącymi jakości wody do picia, brak jest zależności między podwyższonym stężeniem żelaza w wodzie do picia (< 2 mg/l), manganu (< 0.5 mg/l), a szkodliwością dla zdrowia. Mętność wody spowodowana obecnością związków żelaza, manganu, wpływa przede wszystkim na jej wygląd i smak.

Wartości przekroczonych parametrów nie osiągnęły poziomu, dla którego obserwowane byłyby jakiegokolwiek niepożądane skutki zdrowotne

Reasumując woda z wodociągów Wierzbowo i Stare Ratowo spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łomży**

*dr n. med. Przemysław Gosk
/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo;
2. a/a HK.