



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 B; tel. centrala 87 427 28 13; faks 87 427 28 83; e-mail: psse.wegorzewo@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-wegorzewo

HK.9020.2.1.5.2023

Węgorzewo, 23.01.2023 r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o. o.  
ul. Wolności 4 C  
11-610 Pozezdrze**

## OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **w wyniku pobrania próbki wody 18.01.2023 r. z wodociągu publicznego Jakunówko, numer próbki 5/Węg/2023, pobranej z hydrantu w miejscowości Jakunówko oraz sprawozdania laboratoryjnego numer L-SBW/31/2023 z 23.01.2023 r.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie  
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej manganu i żelaza oraz parametrów barwa i mętność**

## UZASADNIENIE

woda w próbce zbadanej w laboratorium PPIS w Kętrzynie opisanej jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 C (wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wartość manganu w badanej próbce wynosi 134 µg/l, gdzie najwyższa dopuszczalna wartość to 50 µg/l. Wartość żelaza w badanej próbce wynosi 543 µg/l, gdzie najwyższa dopuszczalna wartość to 200 µg/l. Parametr mętność, którego stwierdzona wartość w próbce to 7,5 NTU, a zalecany zakres wartości wynosi do 1 NTU. Parametr barwa, którego stwierdzona wartość w próbce to 18 mg/l (Pt), gdzie pożądana wartość tego parametru wynosi do 15 mg/l (Pt).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Pozezdrze

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Węgorzewie**  
*Anna Maroszyk*  
lek.wet.higieny i epidemiologii

