



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie

HKN.9020.165.2025.IC
Gostynin, 4 listopada 2025 r.

KOMUNIKAT NR 8

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach zaopatrującego 3538 osób, mieszkańców miejscowości: Sanniki, Barcik Nowy, Barcik Stary, Czyżew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie informuje, że w dniu 29 października 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej Miasto i Gmina Sanniki dokonało poboru próby wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach oraz z dwóch punktów zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego zasilanego z SUW w Sannikach.

Analiza laboratoryjna wykazała obecność bakterii grupy coli w jednej próbie pobranej z punktu na sieci wodociągowej. Do czasu przywrócenia jakości wody w całym systemie wodociągowym, zgodnej z wymaganiami określonymi rozporządzeniu Ministra Zdrowia **woda jest warunkowo przydatna do spożycia.**

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie **zaleca używania wody** do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowania posiłków, mycia oraz płukania warzyw i owoców, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, mycia zębów, a także kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, **wyłącznie po przegotowaniu.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie **zaleca** w obiektach prywatnych i publicznych płukanie wewnętrznych systemów wodociągowych.

Kolejne próby wody do badań laboratoryjnych zostały pobrane w dniu 3 listopada 2025 r.



Małgorzata Eichel
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
/dokument podpisany elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 22 04
e-mail: sekretariat.psse.gostynin@sanepid.gov.pl
adres do Doręczeń: AE:PL-16325-67546-VAGAS-17