



KOMUNIKAT nr 45

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 11.09.2026 roku
w sprawie przydatności wody do spożycia
z systemu zaopatrzenia w Białkowie zaopatrującego miejscowości Cybinka, Sądów, Biazków,
Grzmiąca, gmina Cybinka, powiat słubicki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie badań dwóch próbek wody, pobranych w dniach 02.09.2026 r. i 09.09.2026 r. z punktów zgodności w ramach kontroli wewnętrznej dostawcy wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych nad jakością wody z systemu zaopatrzenia w Białkowie stwierdza przydatność wody do spożycia. Woda spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748) pod względem mikrobiologicznym – bakterie grupy coli w ilości 0 jtk/100 ml w punktach zgodności przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych próbkach Escherichia Coli oraz Enterokoków jelitowych.

W związku z powyższym woda z systemu zaopatrzenia w Białkowie zaopatrującego miejscowości Cybinka, Sądów, Biazków, Grzmiąca może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
podpis elektroniczny

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	65642db693b840c9a0fae6a963ff051a	
Nazwa dokumentu	Komunikat 45 przydtaność.pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat 45 przydtaność	
Skrót dokumentu	432e86a31cb394e68a2c005e4ecb34d343da9d4c05aa343d7475b3bf92f922e0	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-09-11	
Podpis	Podpisany przez	Krzysztof Dobrowolski
	Stanowisko podpisu	Krzysztof Dobrowolski (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-09-11
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.306.7	
Data wydruku	2026-09-11	
Autor wydruku	Natalia Kowalska (Asystent) HK	