



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

HKN.903.931.2025

HKN.N.663.2025

Radom, dnia 21 listopada 2025r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

wydana dla wodociągu publicznego w Glinicach gm. Przytyk

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757),

§ 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),

oraz otrzymanego sprawozdania cząstkowego z badań próbki wody do spożycia nr 1.1278 z dnia 21.11.2025 r. pobranej w dniu 19.11.2025 r. w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie gm. Przytyk.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy coli w wodzie pochodzącej z w/w wodociągu publicznego.

Bakterie gr. coli należą do organizmów wskaźnikowych zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Potencjalnym źródłem powyższych mikroorganizmów w punkcie zgodności może być: nieprawidłowy przebieg procesów uzdatniania i dezynfekcji wody, naruszenie integralności systemu dystrybucyjnego. Obecność bakterii grupy coli w wodzie opuszczającej stację uzdatniania wody oznacza, że procesy uzdatniania wody przebiegały nieprawidłowo i należy podjąć działania mające na celu zbadanie przyczyny skażenia oraz wdrożenie działań naprawczych prowadzących do przywrócenia odpowiedniej jakości wody. Pojawienie się tych bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o namnażaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem roślinnym lub glebą.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu:

Jolanta Wolszczak

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o. o
26-650 Przytyk Słowików 100
2. Burmistrz Miasta i Gminy Przytyk
26-650 Przytyk ul. Zachęta 57
3. a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D | 26-601 Radom
+48 345 15 89
adres e-mail: sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-13616-27942-VBUVD-19