



## INFORMACJA

### **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie z 31.07.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**dotyczy:** jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Rąbinek zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Rąbinek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie na podstawie wyników z badań laboratoryjnych wody ze strefy zaopatrzenia Rąbinek informuje, że stwierdzono niezgodności z wartościami parametrycznymi, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) w zakresie:

**- ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C**

Stwierdzona niezgodność nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tworzenie biofilmu,

**-manganu i żelaza**

Stwierdzone niezgodności nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmiany barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Uwaga: zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.

**Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.**



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji

Jolanta Ruta  
Kierownik Oddziału Nadzoru

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Kościanie  
/dokument podpisany elektronicznie/