



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie

z dnia 28.08.2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Sulmierzyce, miasto Sulmierzyce zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Sulmierzyce.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody w strefie zaopatrzenia w wodę Sulmierzyce stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie parametru mangan. Stwierdzono obecność manganu w ilości 115 µg/l, 144 µg/l, 145 µg/l, 153 µg/l, 172 µg/l, 185 µg/l, 200 µg/l, 208 µg/l (norma 50 µg/l).

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów może jedynie zmienić cechy organoleptyczne wody (powodować zmianę barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie dotyczy wszystkich konsumentów z uwzględnieniem osób z grupy ryzyka tj. niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością.

Dostawca wody prowadzi prace mające na celu doprowadzenie wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz.748).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze



Komunikat dotyczący jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnych aktualizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
w zastępstwie

Emilia Popiołek

Kierownik Oddziału Nadzoru

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

