

**Zawartość fluorków w wodzie pochodzącej z wodociągów monitorowanych przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w 2021/2022 r.**

Gmina/Miasto	Wodociąg	Wartość fluorków [mg/l]	
		2021	2022
Gmina Blizanów	Blizanów	-	0,25
Gmina Blizanów	Jastrzębniki	-	-
Gmina Blizanów	Lipe	-	-
Gmina Blizanów	Pawówek	0,43*	0,20
Gmina Blizanów	Rychnów	0,39*	0,18
Gmina Blizanów	Zagorzyn	0,81*	0,86
Gmina Brzeziny	Brzeziny	<0,15*	<0,03
Gmina Brzeziny	Czempisz	0,49	<0,03
Gmina Brzeziny	Pieczyska	<0,15	<0,03
Gmina Brzeziny	Piegonisko Wieś	0,14*	<0,03
Gmina Ceków-Kolonia	Kamień	0,27*	0,20
Gmina Ceków-Kolonia	Morawin	0,38*	0,24
Gmina Ceków-Kolonia	Ceków	0,24*	0,20
Gmina Godziesze Wielkie	Biała	0,11*	<0,03
Gmina Godziesze Wielkie	Wolica	0,96	<0,03
Gmina Koźminek	Dębsko	0,22*	0,21*
Gmina Koźminek	Koźminek	0,17	0,27*
Gmina Koźminek	Moskurnia	0,18	0,27*
Gmina Koźminek	Pietrzyków	0,19	0,30*
Gmina Lisków	Lisków	0,20*	-
Gmina Lisków	Strzałków	<0,15	0,21*
Gmina Mycielin	Dzierzbín	0,60*	0,17
Gmina Mycielin	Korzeniew	0,68*	0,23
Gmina Mycielin	Kościelec	0,70*	-
Gmina Mycielin	Danowiec	0,49*	0,26
Gmina Opatówek	Cienia II	0,59*	0,55
Gmina Opatówek	Michałów II	0,13*	<0,03
Gmina Opatówek	Opatówek	-	0,75
Gmina Opatówek	Rajsko	0,77*	0,19
Gmina Opatówek	Tłokinia Wielka	0,40	0,44
Gmina Stawiszyn	Piątek Wielki	0,21	0,25*
Gmina Stawiszyn	Stawiszyn	0,29	0,33*
Gmina Stawiszyn	Zbiersk	0,14*	0,17*
Gmina Stawiszyn	Zbiersk Kolonia	0,16*	0,14*
Gmina Szczytniki	Iwanowice	0,71*	0,56
Gmina Szczytniki	Mroczy Wielkie	0,43*	0,28
Gmina Szczytniki	Radliczyce	0,22	0,26
Gmina Szczytniki	Staw	0,20	0,18
Gmina Szczytniki	Szczytniki	0,61	0,20
Gmina Żelazków	Dębe	-	0,15
Gmina Żelazków	Janków Gólszewski	0,15	-
Gmina Żelazków	Kokanin	0,19	0,18
Gmina Żelazków	Michałów	0,22	0,20
Gmina Żelazków	Pólko	0,26	0,29
Gmina Żelazków	Żelazków	-	-
Miasto Kalisz	Kalisz Ujęcie Poznańska	0,48*	0,5*
Miasto Kalisz	Kalisz Ujęcie Lis	<0,15	<0,03
Miasto Kalisz	Kalisz Ujęcie Fabryczna	0,26	0,94*
Miasto Kalisz	Kalisz Ujęcie Warszawska	0,81	0,97

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), najwyższe dopuszczalne stężenie fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinno wynosić 1,5 [mg/l].

Wartości z „*” dotyczą wyników realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej.