

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 25 sierpnia 2026

KOMUNIKAT nr HK/85/K/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z indywidualnego ujęcia wody Leśnictwa Horodnianska podlegającym pod Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną:

- manganu – 281 µg/l;
- żelaza – 306 µg/l;
- mętności – 1,51 NTU.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia mangan nie może być wyższy niż 50 µg/l, natomiast wartość żelaza nie powinna być wyższa niż 200 µg/l, natomiast mętność powinna być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Przekroczone wartości manganu, żelaza oraz mętności w wodzie wpływają na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarszają wygląd i smak wody), nie stwarzają jednak zagrożeń dla zdrowia konsumentów w związku z czym woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku**

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/