



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Inowrocław, dnia 23 października 2025 r.

KOMUNIKAT nr 18/2025

**Dotyczy wodociągu Kobylniki, gmina Kruszwica, zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, konsumentów wody miejscowości:
Kobylniki, Rożniaty**

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje,
że stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
Kobylniki, gm. Kruszwica***

W próbkach wody pobranych w dniu 20 października 2025 r. z wodociągu Kobylniki stwierdzono obecność bakterii grupy coli, w liczbie: 2 jtk/100 ml i 3 jtk/100 ml.

W związku z powyższym

woda może być używana do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, wyłącznie po przegotowaniu.

Mając na uwadze poprawę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nakazał podjęcie działań naprawczych przez właściciela wodociągu.

W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyda stosowny komunikat.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzymińska-Żeromska
specjalista epidemiologii

/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/