



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach

HK.9011.1.13.2026  
Brzeziny, 24 marca 2026 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny  
ul. Sienkiewicza 16  
95-060 Brzeziny

## OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA MIASTA BRZEZINY ZA 2025 ROK

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom miasta Brzeziny.

Na terenie miasta Brzeziny funkcjonuje 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Producentem wody jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Brzezinach, ul. Przemysłowa 14.

Woda przed wprowadzeniem do sieci rozdzielczej poddawana jest procesom uzdatniania polegającym na usuwaniu nadmiaru jonów żelaza i manganu. Parametry te nie mają znaczenia zdrowotnego i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Mogą jednak powodować zmiany organoleptyczne wody, co w konsekwencji może być nie do zaakceptowania przez konsumentów. Woda ujmowana poddawana jest uzdatnianiu polegającym na filtracji i napowietrzaniu.

Jest 5 ujęć głębinowych i 4 punkty poboru próbek wody.  
Produkcja wody w 2025 r. wyniosła 680027 m<sup>3</sup>.

Indywidualne ujęcie wody Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o. jest wyłączone z użytkowania. Szpital zasilany był w wodę pochodząca z wodociągu publicznego w Brzezinach. Jednakże próbki wody w szpitalu pobierane były zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na 2025 r.

Dane o wodociągu przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody (m <sup>3</sup> /d)	Liczba zaopatrywanej ludności (tys.)	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2025 r. – kwestionowany parametr
-----	-------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzezinach  
ul. Reformacka 3 | 95-060 Brzeziny  
+48 46 8800261  
sekretariat.psse.brzeziny@sanepid.gov.pl  
adres do e-Doręczeń: AE:PL-66396-88353-TGCUV-24

Lp.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody (m3/d)	Liczba zaopatrywanej ludności (tys.)	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2025 r. – kwestionowany parametr
1.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o.  w Brzezinach, ul. Przemysłowa 14,	wodociąg w Brzezinach –miasto Brzeziny,  gm. Brzeziny - Henryków, Szymaniszki  gm. Rogów - Mroga Dolna,  gm. Dmosin - Kołacin	1863,09	11,851	odżelazianie	ogólna liczba mikroorganizmów w w 22 <sup>o</sup> -17 dni,  mangan -8 dni,  ogólna liczba mikroorganizmów w w 22 <sup>o</sup> , bakterie grupy coli ,mętność, żelazo – 9 dni, mętność -13 dni	Przydatna do spożycia

Podstawą zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spożycia stanowią badania jej jakości wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej jak i badania realizowane przez państwową inspekcję sanitarną.

Częstotliwość pobierania próbek wody dostosowana była do wielkości produkcji wody. W 2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pobrał do badań laboratoryjnych 17 próbek wody. W 8 próbkach wody stwierdzono ponadnormatywną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22<sup>o</sup> C. W 1 próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz ponadnormatywną wartość żelaza i mętności, w 1 próbce ponadnormatywną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22<sup>o</sup> C, żelaza i mętności. Ze względu na powyższe przekroczenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach wydał 2 decyzje stwierdzające warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi. Podjęte przez producenta działania naprawcze i powtórne badania próbek wody nie wykazało obecności ww. przekroczeń. W pozostałych próbkach, w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B, nie stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi producent wody oraz Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o. pobrali, zgodnie z zatwierdzonym na 2025 r. harmonogramem, do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 44 próbki wody. W 1 próbce stwierdzono ponadnormatywną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22<sup>o</sup> C, w 4 próbkach ponadnormatywną wartość mętności i w 1 próbce ponadnormatywną wartość manganu. Podjęte przez producenta działania naprawcze i powtórne badanie próbek wody nie wykazało ww. przekroczeń. W pozostałych próbka, nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli sanitarnych, sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach oraz

producenta wody i Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o. w ramach kontroli wewnętrznej, nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych pozostałych badanych parametrów.

W analizowanym roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzezinach wraz z budową stacji podniesienia ciśnienia wody.” Wodociąg w Brzezinach posiada tzw. „spinkę” z wodociągiem w Paprotni gm. Brzeziny.

W 2025 r. nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta Brzeziny.

Woda z nadzorowanego wodociągu na terenie Miasta Brzeziny odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest wodą bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Barbara Kosma  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a
- 3.