



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Pucku**

HK.9022.720.2025.PK.6

Puck, dnia 12 grudnia 2025 r.

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.  
ul. Chrzanowskiego 44  
81-198 Kosakowo**

W następstwie stwierdzonego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w sieci wodociągu Mosty, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku zobowiązał spółkę PUK „PEKO” odpowiedzialną za jakość wody do podjęcia działań naprawczych w celu poprawy jakości wody w wodociągu. Przedsiębiorstwo przeprowadziło szereg zabiegów naprawczych oraz wielokrotne badania sprawdzające jakość wody:

- Sprawozdania z badań nr 2355/2025, 2356/2025, 2357/2025, 2358/2025, 2359/2025, 2360/2025, 2361/2025, 2362/2025, 2363/2025, 2364/2025, 2365/2025, 2366/2025, 2367/2025, 2368/2025, 2369/2025, 2335/2025, 2336/2025, 2333/2025 z 05.12.2025 r. i 08.12.2025 r. wykazały prawidłową jakość mikrobiologiczną wody;

- Sprawozdania z badań nr 2419/2025, 2420/2025, 2421/2025, 2422/2025, 2423/2025, 2424/2025, 2425/2025, 2426/2025, 2427/2025, 2418/2025, 2238/W/25, 2237/W/25, 2245/W/25, 2244/W/25, 2243/W/25, 2242/W/25, 2241/W/25, 2240/W/25, 2239/W/25, 2236/W/25, 2235/W/25, 2234/W/25, 2233/W/25, 2232/W/25, 2231/W/25, 2230/W/25, 2229/W/25, 2228/W/25 z 11.12.2025 r. w jednej próbce wody pobranej na ul. Kasztanowej wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 26 jtk/100 ml i Enterokoki w ilości 1 jtk/100 ml.

Pozostałe wyniki badań wykazały prawidłową jakość mikrobiologiczną wody oraz prawidłowy poziom chloru wolnego.

Analizując aktualne wyniki badań wody oraz informacje przekazane przez spółkę PUK „PEKO”, obszar objęty dotychczasowym brakiem przydatności wody do spożycia został podzielony na 3 strefy w zależności od jakości wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził:

**1. zgodnie z § 21 ust.1, pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294):**

**brak przydatności wody do spożycia** obejmujący ulicę Kasztanową nr 2B, 2A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 31, 33, 35 i 37 oraz Gdyńską nr 13 w miejscowości Mosty. **Woda nadaje się tylko i wyłącznie do splukiwania sanitariatów i nie nadaje się do spożycia oraz celów gospodarczych.**

**2. warunkową przydatność wody do spożycia po przegotowaniu** obejmującą zasilaną z ujęcia Mosty I strefę w:

- Mostach ulice: Hebanowa, Sekwojowa, Cyprysowa, Sadowa, Gdyńska (cała z wyjątkiem nr 13), Kasztanowa (z wyjątkiem nieruchomości ujętych w pkt 1), Słoneczna, Jasna, Ogrodowa, Konwaliowa, Świerkowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Sosnowa, Leśna Osada, Leśna, Piaskowa, Grabowa, Skarpowa, Polna, Akacyjowa, Jodłowa, Topolowa, Brzozowa, Żółta, Turkusowa, Polanki, Głogowa, Jałowcowa, Dębowa, Mahoniowa, Cedrowa, Lipowa, Klonowa, Gajowa, Bukszpanowa, Rajska, Liściasta, Rodzynekowa, Jesionowa, Leszczynowa, Szkolna;
- Kosakowie ulice: Waniliowa, Anyżowa, Bazyliowa, Szafranowa, Tymiankowa, Aloesowa, Miodowa, Marcepanowa, Lubczykowa, Złote Piaski, Cynamonowa;
- Mechelinkach ulice: Szkolna, Wypoczynkowa, Olimpijska, Stoczniowców, Wielopole, Do Morza, Kapitańska, Marynarzy, Falista, Rybaków, Szyprów, Klifowa, Nadmorska, Portowa, Na Zboczu.

Z uwagi na poprawę jakości wody w tej strefie woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, mycia naczyń, prac porządkowych i splukiwania toalet.

Przegotowania wymaga woda do: picia, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt.

**3. Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294):**

**przydatność wody do spożycia** (ze względu na zasilanie w wodę z innych wodociągów o prawidłowej jakości wody, woda może być tu wykorzystywana bez ograniczeń) obejmującą:

- Mosty ulice: Limbowa, Olchowa, Spacerowa, Łukowa, Spokojna, Okrężna, Deszczowa, Motylkowa – zasilanie w wodę z ujęcia Mosty II (Rewa)

- Mosty ulice: Wiązowa, Widokowa, Bukowa, Dockerów, Zielona, Amarantowa, Na Wzgórzu, Błękitna, Lazurowa – zasilanie w wodę z ujęcia Kosakowo

Ocenę wydaje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.  
Wodociąg publiczny Mosty zaopatruje ok. 3 651 mieszkańców.

Panstwowy Powiatowy  
inspektor Sanitarny w Pucku  
Z up. Aleksandra Lange  
Zastępcą Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Pucku

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo  
e-mail: [biuro@pukpeko.pl](mailto:biuro@pukpeko.pl)

II. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, e-mail: [boi@kosakowo.pl](mailto:boi@kosakowo.pl)

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck

e-mail: [piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl](mailto:piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl)

3. Oddział BŻŻiPK w/m

4. a/a