



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Krapkowice, 30 stycznia 2026 r.
HK.90820.1.25.2025.EL

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Krapkowice za 2025 rok.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody i na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice w wodociągu publicznym KRAPKOWICE,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2025 r. była przydatna do spożycia przez ludzi i spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu.

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości: Krapkowice, Gwoździec, Rogów Opolski, Dąbrówka Górna, Steblów, Żywocice, Pietna, Borek, Kórnicza, Ściborowice, Odrowąż, Positek, Żużela, i ujmuje wodę z trzech studni głębinowych o nr 6 zbis, nr 8, nr 9, zlokalizowanych w miejscowości Krapkowice przy ul. Czecha 1. Woda ujmowana jest pompami głębinowymi, a następnie tłoczona do stacji wodociągowej, gdzie jest uzdatniana (procesy odżelaziania i odmanganiania, po wcześniejszym napowietrzeniu wody). Dezynfekcja wody prowadzona jest przy użyciu podchlorynu sodu wg zaleceń lub w razie wystąpienia awarii.

Wodociąg zaopatruje w wodę około 21500 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi $\approx 3000 \text{ m}^3$ wody.

Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2025 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

W roku 2025 nie zgłaszano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Krapkowice.



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krapkowicach
ul. Ks. Koziółka 30 | 47-303 Krapkowice
+48 77 44 66 740
adres e-mail sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-69999-50152-TIAIJ-28

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w 2025 r. nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Krapkowice.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Dorota Barełkowska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice

Do wiadomości:

1. Burmistrz Krapkowic, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
2. a/a HK