



Wezwanie włącznikiem pociągowym
Kasowanie przyciskiem z lampką
Sygnalizator nad drzwiami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami
Rezystory w zestawie
Zworki w przyciskach ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 z L2

OBIEKT	BUDYNEK GARAŻOWO-TECHNICZNY	
ADRES	Bielsk Podlaski, ul.Poniatowskiego 11 numer geodezyjny działki 3057	
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY -SYSTEM PRZYZYWOWY	SKALA -
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	MGR INŻ. WOJCIECH GRUDZIŃSKI	BL 138/92

RYСУNEK NR E13 DATA: 30.06.2024