

URZĄD GMINY

34-600 Limanowa
Wydział Gospodarki Komunalnej
Mieszkaniowej i Komunikacji

GK.7021.5.13.2022



GDDKiA - Kraków
RPW/4670/2022 P
Data: 2022-02-08

Limanowa, 03.02.2022 r.

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie
Rejon Nowy Sącz zs. w Podegrodziu
Podegrodzie 360
33-386 Podegrodzie

W odpowiedzi na złożony wniosek **wyrażam zgodę** na włączenie do sieci wodociągowej istniejącego budynku użytkowanego przez GDDKiA zlokalizowanego na działce ewid. nr 1218/1 w miejscowości Stara Wieś.

Linie wodociągowa należy wykonać z uwzględnieniem następujących warunków:

1. linia wodociągowa powinna być wykonana z rur PE min. \varnothing 63 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej \varnothing 90 w obrębie działki nr 1215/1 po wcześniejszym uzyskaniu zgód właścicieli działek, po której będzie przebiegała planowana linia wodociągowa;
2. Wnioskodawca odpowiada za uzyskanie wszelkich zezwoleń i uzgodnień wynikających z innych odrębnych przepisów prawa;
3. należy zainstalować zasuwę odcinającą bezpośrednio za miejscem włączenia do linii wodociągowej. Zasuwę odcinającą oznaczyć w terenie tablicą orientacyjną;
4. w budynku należy umieścić wodomierz w pomieszczeniu technicznym, skanalizowanym, zabezpieczonym przez uszkodzeniami mechanicznymi i rozmrożeniem;
5. za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy w celu zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody oraz reduktor ciśnienia;
6. wodomierz zabezpieczyć przez uszkodzeniami mechanicznymi i rozmrożeniem;
7. przed i za wodomierzem należy zamontować zawory odcinające;
8. przyłącz wodociągowy należy wykonać we własnym zakresie a przed zasypaniem i włączeniem do eksploatacji przyłącza dokonać inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgłosić odbiór techniczny do Urzędu Gminy Limanowa – Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji (pokój nr 25);
9. po wykonaniu przyłącza wodociągowego należy w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji (pokój nr 25) **podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę**.
10. Woda z sieci wodociągowej powinna być wykorzystywana wyłącznie do celów socjalno – bytowych.

Warunki przyłącza tracą ważność po upływie 2 lat od dnia ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

WÓJT GMINY

z up.

Krociak
mgr inż. Krzysztof Mrozek
Z-ca Kierownika Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji