



Kąkolewo, dnia 08.10.2026 r.

Zn. Spr.: SA.270.19.2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytania o cenę z ogłoszeniem na „Przebudowę budynku biurowego w zakresie przebudowy systemu klimatyzacji - parter”.

Zamawiający – Nadleśnictwo Karczma Borowa udziela wyjaśnień dotyczących zapytania o cenę.

Pytanie 1.

Dzień dobry,

W nawiązaniu do przedstawionych w opisie zamówienia parametrów klimatyzacji, proszę o udzielenie informacji jaka marka klimatyzacji ma zostać wymieniona lub jakie parametry są decydujące i jakie mogą być odstępstwa od wymagań.

Zamawiający przedstawił bardzo szczegółowe parametry urządzeń, podając nawet wymiary jednostek - nie ma możliwości w takim przypadku doboru urządzeń równoważnych.

Dobrano jednostki:

- naścienne wewnętrzne o mocy $Q_{chł} = 1,0-3,2kW$ i $Q_{grz} = 1,0-3,4kW$, zasilanie i sterowanie z jednostki zewnętrznej. Urządzenia charakteryzuje się unikalnym, wyjątkowo eleganckim i nowoczesnym wyglądem oraz płaskim panelem przednim z dyskretnym wyświetlaczem w tle. Dzięki nowoczesnej technologii DC Inverter klimatyzator jest energooszczędny (klasa energetyczna A++) i zapewnia stabilną pracę w trybie ogrzewania nawet do $-15st.C$. Bardzo wysoka skuteczność filtracji: filtr fotokatalityczny, dodatkowy filtr jonizator plazmowy oczyszcza powietrze z bakterii, wirusów, alergenów oraz cicha praca tylko 21dB stanowią dodatkową zaletę klimatyzatora. Wydatek powietrza 259/429/521 m³/h, wym: 790x370x270mm, waga 9,60kg, wbudowana funkcja wykrywania wycieku czynnika chłodniczego, wbudowana pompka skroplin.

Odpowiedź 1.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Wilczkowiak - Starszy specjalista ds. administracyjnych, Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zamawiający informuje, że w projekcie zastosowano zestawy firmy Airwell HDMB-025N+YDAB-025H. Dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń o parametrach co najmniej równoważnych, bądź wyższych.

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Karczma Borowa

Jacek Napieralski

/podpisano elektronicznie/