Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szczytnie

Szczytno, 2026-10-08

Komunikat nr HK.0330.15.2026 z dnia 8 października 2026 r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie informuje
o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jedwabno zaopatrującego miejscowości Jedwabno, Szuć, Lipniki, Burdąg, Małszewo, Waplewo, Piduń, Rekownica.

Ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w 2 punktach zgodności, tj.:

1. Liczba bakterii grupy coli - 20 jtk/100 ml (dopuszczalne 0 jtk/100 ml)

2. Liczba bakterii grupy coli - 8 jtk/100 ml (dopuszczalne 0 jtk/100 ml)

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców oraz możliwości techniczne dokonano przepięcia sieci wodociągowej w miejscowościach zaopatrywanych przez wodociąg Jedwabno na źródło zasilania z wodociągu Witowo produkującego wodę o dobrej jakości. Biorąc pod uwagę zastosowanie powyższego rozwiązania technicznego WODA DLA ODBIORCÓW JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA.



Tomasz Liwartowski
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szczytnie
/dokument podpisany elektronicznie/

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
ul. Skłodowskiej 8 | 12-100 Szczytno
+48 89 624 87 31
adres e-mail psse.szczytno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-45274-64816-TICRH-20